


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ III PIĘTRA–PODDASZA		
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI
301	KORYTARZ	GRES
302	GABINET TERAPEUTYCZNY	WYKŁADZINA PCV
303	KORYTARZ	GRES
304	MAGAZYN	GRES
305	ŚWETLICA	PARKIET
306	KLATKA SCHODOWA	GRES
307	SZATNIA	GRES
308	WC DZIEWCZĄT	TERAKOTA
309	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	GRES
310	KORYTARZ	GRES
		RAZEM
		173,40



UWAGA:

- przewody nawiewno - wyciągowe na III piętrze prowadzić po wierzchu nad nadprożem na strych
- centrale wentylacyjna umieścić na dachu łącznika na konstrukcji wsporczej, po drugiej stronie dachu wykonać podest do obsługi, na podestzie umieścić agregat grzewczo-chłodzący do centrali
- czepnia i wyrzutnia centrali - zespolone
- wyjście przewodów nawiewno-wyciągowych od centrali poprowadzić przez ściane na strych budynku
- na parterze kanały wentylacyjne prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego



część projektowana
część istniejąca

PROJEKT TECHNICZNY	
GASKOP "GASKOP" G. Pawora, Z. Przysław S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel. +48 736 175 448	
Inwestycja: Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży z niepełno-zdolnościami przy ul. Józefa Patryka 11 w Strzyżowie	
Lokalizacja: Strzyżów	Dz.nr ew. dz. nr 1158
Objekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
Nazwa rys: Instalacja wentylacji mechanicznej –III piętro	
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet	Data
upr. nr PDK/0005/P00S/20	Podpis
Sprawdzający: mgr inż. Agnieszka Nosal	Data
upr. nr PDK/0185/P00S/21	Podpis
Opracował: mgr inż. Mateusz Sitnik	Data
Opracował: mgr inż. Karolina Szczygiel	Data
Brano: Sanitarna	Skala: 1:100
Data: 07.2022	r.Nr rys.