



Politechnika Warszawska

KANCLERZ

dr Jolanta Ewartowska

Warszawa, dnia 04 stycznia 2024 r.
ZP.RB.MG.35.2023 L.dz.: DLiZ.261.1.2024

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: Wymiana wytypowanej stolarki okiennej w budynku mieszkalnym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Lwowskiej 7, numer referencyjny ZP.RB.MG.35.2023.

Zamawiający – Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, kod pocztowy: 00-661 Warszawa, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, udostępnia treść zapytań postawionych przez Wykonawców w dniu 28.12.2023 r. wraz z udzielonymi, w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, wyjaśnieniami:

„W związku z zamiarem złożenia oferty przetargowej na w/w postępowanie, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytania:

1. Proszę o udostępnienie zestawienia okien podlegających wymianie w przedmiotowym postępowaniu. Rysunki projektowe nr od 18 do 30 nie dotyczą okien z tego etapu, jedynie rys. nr 27 przedstawia okno nr 37 z elewacji południowej.”

Odpowiedź:

Zestawienie okien wskazane jest w załączniku do niniejszego pisma.

„2. Proszę o informację, jakie klamki oraz zawiasy należy zastosować w nowej stolarce okiennej?”

Odpowiedź:

Zawiasy wyposażone w :

1. Ruchome, obrotowe rygle antywłamaniowe
2. Zaczepy antywłamaniowe
3. Zaczepy z kryzą
4. Rozszczelnienie w narożniku
5. Blokadę nieprawidłowej obsługi klamki
6. Wspomaganie zamykania rozwórki i blokadę przed zatrzaśnięciem
7. Zawiasy o podwyższonej nośności
8. Rozwórka zima/lato
9. Zatrzask balkonowy

Klamka dostosowana do sytemu zawiasów np. TITAN AF, TITAN IP lub równoważnych.

ul. Noakowskiego
18/20,
00-668 Warszawa
tel.: 22 234 6230
e-mail: kanclerz.pw
@pw.edu.pl
www.pw.edu.pl

dr Jolanta Ewartowska