



Pruszków, 23.06.2023 r.

WSR.271.4.28.2023 (169)

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa ul. Jaronia Kowalskiego w Pruszkowie

**Zadanie nr 1 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej,
przebudowa linii nN – 0,4kV
gospodarka drzewostanem i odtworzenie nawierzchni etap I**

**Zadanie nr 2 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaronia Kowalskiego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaronia Kowalskiego**

Numer nadany przez Zamawiającego: WSR.271.28.2023.

Zamawiający, Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), **zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:**

PYTANIE 1

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. w nawiązaniu do odpowiedzi przetargowej nr 13 z dn. 21.06.2023 r. Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o precyzyjne określenie grubości warstwy klinującej kruszywa frakcji 0-31mm jaką należy przyjąć do wyceny i zrealizować

Odpowiedź:

Uzupełniając odpowiedź do pytania nr 13 z dnia 20-06-2023r. - należy przyjąć warstwę klinującą z kruszywa frakcji 0-31mm o grubości do 5cm po zagęszczeniu.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania oświadczeń, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
/-/ Paweł Makuch