

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
ul. Targowa 18, 90-042 Łódź
tel. 22 444 33 33

KANCELARIA
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
wysłano dnia:

2024 -04- 15

Zał. podpis

Skierowano do:

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

**PROMARK Budownictwo
i Nieruchomości**

sp. z o. o.
ul. Łódzka 20
98-105 Kwiatkowie

Wasz znak:

Łódź, 12.04.2024 r.

Nasz znak: PSGLO.ZMDZ.764.247.2024

Dot.: określenia warunków technicznych przebudowy/zabezpieczenia sieci gazowej w ul. Wrzosowej, Czereśniowej oraz Leszczynowej w Konstancynie Łódzkim.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Państwa wystąpienia, w imieniu **PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi** uprzejmie informuję, iż na obszarze planowanej inwestycji drogowej w ul. Czereśniowej oraz Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim znajduje się sieć gazowa niskiego ciśnienia DN 110 PE wraz z przyłączami wybudowana w latach 2011-2022. W ul. Wrzosowej na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Klonowej znajduje się gazociąg niskiego ciśnienia DN 80 stal wraz z przyłączami wybudowany w 1988r. Z uwagi na brak ww. sieci gazowej w przesłanych przez Państwa materiałach proszę o zaktualizowanie mapy do celów projektowych bądź wystąpienie do Gazowni w Pabianicach o udostępnienie inwentaryzacji geodezyjnej dla brakującej sieci gazowej.

Na podstawie przesłanych załączników graficznych, bez rozwiązań wysokościowych Zakład nasz nie może pozytywnie zaopiniować projektowanego układu drogowego, ani określić docelowych warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej zgodnie z obowiązującymi w gazownictwie procedurami.

Do zadań projektantów należy opracowanie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem odległości normatywnych od obiektów budowlanych. W przypadku wystąpienia kolizji, należy zaproponować sposób jej rozwiązania i uzyskać akceptację gestora danego urzędu. W przypadku

niestwierdzenia nienormatywnych zbliżeń do sieci gazowej należy dołączyć do dokumentacji oświadczenie projektanta o braku występowania kolizji.

W celu określenia warunków technicznych przebudowy sieci gazowej należy przesłać do PSG projekt zagospodarowania terenu z wskazanymi odcinkami sieci gazowej do przebudowy oraz propozycją nowej trasy. Ww. materiały można uzupełnić w formie elektronicznej (pliki .dwg, .dxf).

Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi prosi o zachowanie odległości normatywnych projektowanych obiektów od przewodów gazowych.

Niniejsze pismo należy traktować, jako wstępne warunki techniczne ewentualnej przebudowy sieci gazowej lub jej zabezpieczenia w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej pn. „Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancjowie Łódzkim”.

Kompletny projekt przebudowy układu drogowego, w którym zlokalizowana jest sieć gazowa, zawierający wszystkie projektowane obiekty wraz z rozwiązaniami wysokościowymi należy uzgodnić w PSG, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż nie jest jedynym operatorem systemu gazowniczego w Polsce. Wobec tego informacja pozyskana z naszej Spółki nie wyczerpuje informacji o możliwych przebiegach gazociągów. Jednocześnie informujemy, że jedynym pełnym i aktualnym dokumentem informującym o przebiegu infrastruktury podziemnej jest aktualna mapa dc. projektowych oraz informacje szczegółowe pozyskane z publicznych zasobów geodezyjnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisami wykonawczymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247 ze zm.) obowiązującym w Polsce układem wysokościowym jest układ PL EVRF2007 - NH.

Zaznaczamy, że prace projektowe, budowlane, remontowe i inne realizowane mogą być wyłącznie na podstawie właściwych zgłoszeń i pozwoleń po weryfikacji przebiegu infrastruktury w terenie.

Roboty w strefie kontrolowanej gazociągu powinny być prowadzone ręcznie oraz pod nadzorem osób uprawnionych.

Sprawę prowadzi:
Magdalena Michalak-Dejda
tel. nr 693 783 069

Z poważaniem

Elektronicznie
podpisany przez
Magdalena Michalak-Dejda
k-D
Data: 2024.04.12 17:07 +02'00'

p.o. KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Sebastian Matusiak

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
Arkadiusz Klinkiewicz

DYREKTOR
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
Monika Makowska