

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy, montażu i uruchomienia klimatyzatora na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu (KWP Radom, bud. nr 3, II p.).

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru klimatyzacji wraz z pracami towarzyszącymi, niezbędnymi do uruchomienia i poprawnej pracy wykonanej instalacji.

Przedmiot i zakres robót instalacyjnych

Zakres prac polegał będzie na:

- demontażu klimatyzatora HAIER AC28/ES1ERA/1U28HS1ERA(S),
- dostawie, montażu i uruchomieniu fabrycznie nowego klimatyzatora HAIER AC140S2SK1FA/1U140S2SP1FA, odprowadzenie kondensatu z wykorzystaniem poprzedniej instalacji (pod warunkiem skontrolowania jej stanu technicznego) lub wykonanie nowej (wykonanie rurociągu z PCV do odprowadzenia skroplin wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji kanalizacyjnej lub odprowadzenie na zewnątrz budynku), podłączeniem jednostki zewnętrznej z jednostką wewnętrzną (różnica poziomów pomiędzy jednostkami ok 8 m, przewidywana długość instalacji chłodniczej ok 12mb), uzupełnienie czynnika chłodniczego wykonanej instalacji chłodniczej (jeśli zachodzi taka konieczność).
- przeprowadzeniu szkolenia z obsługi zainstalowanych systemów
- serwisowaniu zamontowanych urządzeń wraz z wykonanymi instalacjami w okresie trwania gwarancji
- pracach towarzyszących np. budowlanych, porządkowych itp.

Wygląd i estetyka pomieszczenia po wykonanych pracach nie może ulec pogorszeniu w stosunku do stanu przed realizacją prac.

Z uwagi na specyfikę pomieszczeń oraz w celu dokładnego oszacowania kosztów instalacji Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin miejsc instalacji. Terminy oględzin należy uzgodnić telefonicznie z wyprzedzeniem minimum jednodniowym dzwoniąc pod nr tel. (47) 701 21 89, (47) 701 24 36.

Oferowana cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty przelądów.

Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (informacja dot. zabezpieczenia zawarta w §7 wzoru umowy – załącznik nr 4)

Wymogi formalne

Warunkiem koniecznym do realizacji zadania jest posiadanie przez Wykonawcę uprawnień F-Gazowych przedsiębiorcy i personelu oraz posiadanie certyfikatu autoryzowanego punktu montażowo-serwisowego w zakresie oferowanych urządzeń.

Prace będą wykonywane w obiektach czynnych w dni robocze w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.

Zdemontowane urządzenie stanowi własność Zamawiającego.

Zabezpieczenie terenu.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę pracowników zawierająca imię, nazwisko oraz serię i nr dowodu osobistego (trzy pierwsze i dwa ostatnie znaki) wykonujących prace oraz poda numery rejestracyjne pojazdu (pojazdów) niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

Obiekt jest obiektem czynnym.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia pomieszczeń oraz terenu, na którym będą prowadzone prace serwisowe w okresie ich trwania. Z uwagi na fakt, iż w pomieszczeniach może się

znajdować się sprzęt o znacznej wartości należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania prac.

Wymogi ustawy „F-Gazowej”

Wykonawca prześle zamawiającemu kopię certyfikatu F-Gazowego przedsiębiorcy i pracowników wykonujących czynności montażowe i serwisowe.

Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca podczas realizacji zadania jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W zakresie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej należy utrzymać własny sprzęt przeciwpożarowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie powstałe na skutek jego zaniedbań szkody i straty.

Ochrona własności publicznej i prywatnej.

W przypadku uszkodzenia instalacji, urządzenia lub systemu zamontowanego w obiekcie bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszystkie spowodowane przez niego uszkodzenia.

Zamawiający nie dopuszcza wykonywania dokumentacji wizualnej z wykonywanych prac (tj. utrwalanie obrazu w jakiegokolwiek formie), bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Materiały i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie

Materiały oraz sprzęt użyty przez Wykonawcę Wykonawca ma obowiązek wykorzystania materiału i sprzętu, który powinien odpowiadać Polskim Normom lub innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Muszą one posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Instalacja odprowadzenia skroplin

- każde wpięcie do kanalizacji sanitarnej należy wykonać poprzez zastosowanie szczelnego przejścia oraz wykonanie zasyfonowania

- Zamawiający dopuszcza możliwość odprowadzenia skroplin na zewnątrz pomieszczenia bez podłączenia do kanalizacji.

Minimalne wymagania dla montowanych urządzeń

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe bez żadnych śladów użytkowania i wcześniejszego montażu oraz muszą posiadać oznakowanie „CE” umieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na urządzeniu, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 1344) oraz muszą posiadać certyfikat EUROVENTU.

Rok produkcji urządzenia powinien być zgodny z rokiem montażu (bieżący rok produkcji lub max. 12 miesięcy licząc od miesiąca podpisania umowy).

Urządzenie sterowane pilotem bezprzewodowym.

Oprac./Wyk.: Mariusz Wybacz

Edytował: Anna Olszowiec