U=400/230V
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-C-S
Pi=4,0kW (PROJEKTOWANA)

Tablica TB-2/2



2/20	oświetlenie awaryjne - ewak. pom. WC 2	
7/180	oświetlenie podstawowe pom. WC 2	
1/30	oświetlenie podstawowe pom. schowek	
	Rezerwa	
	Rezerwa	
3/30	oświetlenie awaryjne - ewak. pom. WC 10	
10/250	oświetlenie podstawowe pom. WC 10	
5/50	oświetlenie awaryjne - ewak. pom. 13, 11	
15/600	oświetlenie podstawowe pom. 13, 11	
	Rezerwa	
	Rezerwa	
1/300	gniazda wtyczkowe 230V - 12	
5/1250	gniazda wtyczkowe 230V - pom. 13	
5/1250	gniazda wtyczkowe 230V - pom. 11	
	Rezerwa	
	Rezerwa	

Pi = 4,0 kW

Tablica TB-2/2

U61



- Klasa izolacji ☐
- IP 31
- In=125A
- Podtynkowa
- Liczba modułów 72
- Szerokość 354mm
- Wysokość 994mm
- Głębokość 120mm
- Zamykana na klucz

PROKADIA
Ligonia 3H, 44-351 Turza Śląska
NIP: 6330368269, Regon: 240662075
prokadia@prokadia.pl

OBIEKT: Przedszkole		PROJEKTOWAŁ: br. elektryczna	mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PWOE/11
NAZWA PROJEKTU: **Remont i przebudowa instalacji elektrycznych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Warszawskiej 13 w Świnoujściu.**			
RYSUNEK: **SCHEMAT IDEOWT TABLICY TB - 2/2**			
INWESTOR	Gmina Miasto Świnoujście, 72-600 ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście		
LOKALIZACJA	ul. Warszawska 13, 72-600 Świnoujście		
SKALA: 1 : 100	DATA: 1. 08. 2023	NR RYSUNKU: E-03/6	