



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Szczecin, dnia 30.09.2022 r.

nr referencyjny OZ-091/48/IPU-7/2022

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa terminala odpraw granicznych na potrzeby funkcjonowania WIORiN, WIJHARS, GSSE i służby celnej w morskim przejściu granicznym w Szczecinie”

Na podstawie ust. 1, 2 Rozdziału VIII swz, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

1. Czy można przyjąć inny rodzaj posadowienia budynku?

Odpowiedź:

Posadowienie budynku przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do postępowania.

Pytanie:

2. Czy pustkę powietrzną pod budynkiem można zasypać ziemią, w celu wykonania płyty fundamentowej?

Odpowiedź:

Pustkę powietrzną należy zasypać gruntem piaszczystym.

Pytanie:

3. Czy przewidziane jest wykonanie dodatkowych detali przez Architektów na potrzeby realizacji Inwestycji, czy detale mają zostać zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Tak, ale jeżeli Wykonawca zaproponuje kompleksowe rozwiązanie systemowe uzgodnionego producenta wyrobu budowlanego bądź systemu budowlanego np.: elewacji wentylowanej, dachu, stolarki aluminiowej czy podstaw dachowych elementów wentylacyjnych to wykonywanie detali przez architektów jest bezproduktywne. Efektywniejsze jest wykorzystanie doświadczenia i detali producentów systemów budowlanych.

Pytanie:

4. Jak zostało założone oddzielenie warstw podbudowy dookoła budynku od pustki pod budynkiem? Czy należy wykonać dodatkowe murki oporowe?

Odpowiedź:

Pustkę powietrzną należy zasypać gruntem piaszczystym, w związku z powyższym nie należy wykonywać murków oporowych.