

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), pn.:

Rozbudowa ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ww. ustawy zamawiający, w odpowiedzi na wnioski wykonawców, wyjaśnia co następuje:

Przedmiar zawiera 29 szt. tablic znaków drogowych, natomiast projekt obejmuje około 66 szt. w tym 32 nienaruszonych do pozostawienia, 6 do usunięcia, 17 nowych i 11 do przestawienia. Przedmiar zawiera również 17 szt. słupków w tym 7 szt. z wysięgnikiem, natomiast na projekcie jest 50 w tym 22 nienaruszonych do pozostawienia, 6 do usunięcia, 12 nowych i 9 do przestawienia.

Pytanie 1:

Czy te 29 szt. tablic to są nowe znaki czy stare do przestawienia?

Odpowiedź:

Należy wykonać jako nowe.

Pytanie 2:

Czy znaki drogowe wraz ze słupkami oznaczone jako istniejące należy pozostawić nienaruszone?

Odpowiedź:

Należy zdemontować na czas robót w pasie drogowym wszystko co koliduje z pracami budowlanymi w tym znaki również.

Pytanie 3:

Czy znaki drogowe oznaczone jako istniejące, które będą kolidowały z pracami należy ustawić te same?

Odpowiedź:

Oznakowanie wykonać wg zatwierdzonej SOR.

Pytanie 4:

Czy znaki drogowe oznaczone jako do przestawienia należy przestawić na nowe słupki czy na stare?

Odpowiedź:

Dopuszcza się pozostawienie starych słupków jeśli nie mają cech uszkodzeń (np.: korozja) i zużycia.

Pytanie 5:

W której pozycji przedmiarowej należy uwzględnić rozbiórkę znaków i słupków?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić w kosztach ogólnych realizacji zadania.

Pytanie 6:

Co Zamawiający ma na myśli pod nazwą "Bramownica" pozycji 51 d.1.8 przedmiaru? Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź:

Pozycja 51 d.1.8 przedmiaru obejmuje konstrukcje pod znak E-1.

Pytanie 7:

Proszę o określenie długości wysięgnika słupa sygnalizacyjnego dla przejścia dla pieszych ze znakiem D6.

Odpowiedź:

Długość minimalna 7,36mb.

Adam Karzewnik

II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/