



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Maksymiliana Goliśza 10
71-682 Szczecin
tel. 91 44 26 200
fax 91 42 21 258

zwik@zwikszczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

Szczecin, dnia 20 marca 2024 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywna dostawa zasuw kołnierzowych długich F5 i krótkich F4, obudów teleskopowych do zasuw oraz hydrantów podziemnych, i nadziemnych ppoż. dla ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedź na zadane pytanie.

Pytanie nr 1:

Proszę o informacje jaki jest rozstaw otworów w zasuwach 4-otworowych.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż przedstawione w załączniku nr 1A kalkulacji ceny dla części nr 1, zasuw kołnierzowe czterootworowe pozycja nr 2 – DN 80 i pozycja nr 5 – DN 100 są w wykonaniu fig. F5 - długa (obecnie jest to szereg 15). Owiercenie czterootworowe ww. zasuw kołnierzowych nie jest wykonywane z żadną obowiązującą obecnie normą, ponieważ obecnie produkowane zasuw kołnierzowe posiadają różne średnice kołnierzy i sposób ich owiercenia, niż poprzednio produkowane

Dlatego Zamawiający wymaga, aby:

- a) zasuw kołnierzowe DN 80 pozycja nr 2, posiadały owiercenie czterootworowe w układzie X ze średnicą podziałową – 160 mm pod śruby M16, otwór fi 18, długość zabudowy jak dla szeregu 15 – 280 mm, kołnierz 190 mm lub 200 mm,
- b) zasuw kołnierzowe DN 100 pozycja nr 5 posiadały owiercenie czterootworowe w układzie X ze średnicą podziałową – 170 mm pod śruby M16, otwór fi 18, długość zabudowy jak dla szeregu 15 – 300 mm, kołnierz 200 mm lub 220 mm.

