

JRP.26.1.2022

Kępno, dnia 27 maja 2022 roku

Dotyczy: postępowania nr JRP.26.1.2022 na realizację zadania pod nazwą: **Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej (poprzez rozdział na kanalizację sanitarną i deszczową) wraz z przyłączami oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej w ul. Strumykowej i Łazienkowej w m. Kępno**

Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie działając na podstawie Rozdziału 12 ust. 12.28. i 12.29 Instrukcji dla Wykonawców udziela odpowiedzi na następujące pytania do postępowania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej (poprzez rozdział na kanalizację sanitarną i deszczową) wraz z przyłączami oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej w ul. Strumykowej i Łazienkowej w m. Kępno:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę rur PVC-U SN 12 na rury PVC-U SN 8?

Odpowiedź: Zamawiający w Rozdziale 4, ust. 4.1. pkt 1 Zapytania ofertowego – Instrukcji dla Wykonawców określił następujące kryteria równoważności: **Projekt obejmuje wykonanie metodą przekopu otwartego kolektorów ściekowych z rur i kształtek PVC-U (produkowanych w oparciu o normę PN-EN 1401) wykonanych z litego materiału. System rur i kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem wzmacniającym z polipropylenu (lub równoważną), olejoodporną montowaną przez producenta. Szczelność min. 0,5 bar. Wymagana sztywność rur i kształtek (SN) nie mniej niż 8kN/m². Możliwość układania systemu rur i kształtek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza (rury oznaczone kryształkiem lodu). Rury muszą posiadać trwałe oznaczenie od wewnątrz umożliwiające identyfikację podczas inspekcji CCTV. System równoważny – rury i kształtki PP SN8 wg PN-EN 1852-1 spełniające w/w wymagania.**

Zgodnie z powyższym, Zamawiający dopuści rury PVC-U SN8, pod warunkiem, że zostaną spełnione parametry opisane w Instrukcji dla Wykonawców. W przypadku zmiany rur Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego uwzględniającego rury oferowane przez Wykonawcę. Zamawiający przypomina, że przedmiar robót stanowiący załącznik do Zapytania ofertowego ma jedynie charakter pomocniczy.

Prokurent

/-/ Krzysztof Kempa