

Włoszczowa, dnia 29.03.2022r.

MRO.7021.1.9.2022

Wszyscy oferenci

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zadanie pn. „Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie miasta Włoszczowa, ulicach Partyzantów, Plac Wolności, Sienkiewicza i os. Tartak, wraz ze sporządzeniem i uzgodnieniem z Zakładem Energetycznym schematu modernizacji oświetlenia ulicznego oraz uzyskaniem wszelkich innych niezbędnych dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych zezwalających na wykonanie tego typu prac.”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści zapytania. Poniżej Zamawiający przekazuje treści pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zaakceptuje inne niż jednoznacznie opisane oprawy firmy Schreder, które opisane w tak jednoznaczny sposób nie dają możliwości zastosować innych opraw, a co za tym idzie narażają Gminę na znacznie zawyżoną cenę oferowanego produktu?

Co więcej Zamawiający wymaga aby oprawy posiadały szereg cech, z których zgodnie z treścią zamówienia nie zmierza korzystać-jak choćby funkcjonalność DALI, a które to powodują dodatkowe zawyżanie ceny produktu. Jednocześnie Gmina dopuszcza oprawy o współczynniku mocy $\cos \phi$ na poziomie $>0,9$, który przy redukcji mocy będzie jeszcze niższy, co w rezultacie będzie się wiązało z generowaniem znacznych ilości mocy biernej, i przekładało się na znaczne koszty użytkowania.

Postępowanie prowadzone przez Zamawiającego nosi rażące znamiona niegospodarności oraz wskazuje na chęć zakupu konkretnego produktu, co może wskazywać na zmowę z producentem, i powinno być przedmiotem zainteresowania ze strony właściwych organów kontrolnych.

Odpowiedź:

Według wiedzy Zamawiającego parametry określone w zapytaniu mogą odnosić się do większej ilości producentów opraw będących na rynku. Ponadto przedmiotowe zapytanie zostało wycenione poniżej progu określonego w ustawie prawo zamówień publicznych dlatego też nie ma znamion przetargu i w związku z tym Zamawiający podtrzymuje swojego wymagania.