



- warstwa ścieralna z betonu cementowego C30/37	-20cm
- warstwa poślizgowa z folii PE (2xfolia PE 0,2mm)	
- podbudowa z betonu C8/10	- 15cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa	-20cm
- warstwa piasku	-20cm
RAZEM:	- 75cm

LEGENDA

1. Krawężnik drogowy 1000x25x20x15
2. Pierścień odciążający 2000x1520 - DN1200 wys.150 mm
3. Płyta pokrywowa 1850x600 wys. 220 mm
4. Studzienka istniejąca
5. Wpust ściekowy klasy D pełen kołnierz d600

UWAGA
Głębokość istniejącej studni około 1,8 m, średnica 1200 mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA
BIŚ BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA
ul. Staroszkolna 16/28, tel. 52 327 6565
e-mail: biuro@bissc.pl 85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR
Gmina Dobrzyca
ul.Rynek14, 63-330 Dobrzyca

Obiekt:
Remont oczyszczalni ścieków położonej na działce 988/4 w m. Dobrzyca Wykonanie prac remontowych.

Treść rysunku:
Wytyczne wykonania prac remontowych i przebudowy studzienki oraz wykonanie tacy zlewczej.

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Marek Pianowski	Ochr. środ. Inst. sanit.	**GP-KZ-7342/35/94 GP-KZ-7342/213/92**	
Sprawdzająca	mgr inż. Aleksandra Zalewska	Inst. sanit.	**KUP/0245/PBS/19**	

Faza:	Skala:	Data:	Branża:	Nr zlecenia:	Nr rysunku:
projekt techniczny	1 : 25	marzec 2023	sanit. ochr.śr.	ZPI.272.3.5.2023	4