

Wałcz, dn. 17.08.2021 r.

Starostwo Powiatowe w Wałczu
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wałczu
78-600 Wałcz, ul. Gen. L. Okulickiego 15,
tel. 67 387-39-69 w. 19,
email: zudp@powiatwalecki.pl

Znak sprawy: 6630.61.2021

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakończona w dniu 17.08.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 t.j. z późn. zm.)

Przedmiot narady:	Projektowana sieć wodociągowa
Lokalizacja:	Człopa - Obszar Wiejski Obręb: Bukowo, dz.: 23, 29, Obręb: Człopa Podgórze, dz.: 10/4, 10/5, 10/6, 14, 15/8, 15/9, 15/10, 26/1, 29, 30, 376, Nałęcz
Wnioskodawca:	ZAKŁAD PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE MGR INŻ. ELEONORA PUZO os. Osiedle Piastowskie 6, 78-600 Wałcz
Inwestor:	MIASTO I GMINA CZŁOPA ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa
Projektant:	MGR INŻ. ELEONORA PUZO Inne upr.: budowlane: ZAP/0223/PWOS/10
Przewodniczący:	Anna Kucharczyk - geodeta, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	10.08.2021 r.

Stanowisko Przewodniczącego:

Uwaga.

Wzdłuż projektowanej sieci wodociągowej istnieje już zaprojektowana sieć wodociągowa uzgodniona w 2015 r., lecz straciła już ona ważność.

1. Inwestor zobowiązany jest do bezwzględnego zastosowania wszystkich uwag zgłoszonych przez poszczególne branże, zawartych w protokole i na załącznikach do protokołu.
2. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej i punktów granicznych, i ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 352.241-1027, 352.241-1031, 352.241-1032, 352.241-1033, 352.241-1034, 352.241-1035, 352.241-1036.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENEA Operator Sp. z o.o.ul.Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań Rejon Dystrybucji Wałcz, ul. Bydgoska 122, 78-600 Wałcz. elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Uwagi: 1. Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić się do Kierownika właściwego terenowo Pogotowia Energetycznego, w celu uzyskania informacji o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. urządzeń podziemnych i pomocy w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu kabli należy dokonać próbnych przekopów. 2. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o. zachować dopuszczalne odległości wzajemne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Uzgodnienie nie dotyczy urządzeń elektroenergetycznych nie będących własnością ENEA Operator Sp. z o.o. 4. W pobliżu kolizji i zbliżeń z urządzeniami energetycznymi stosować wykopy ręczne. 5. W miejscach skrzyżowań z kablami energetycznymi zastosować rury ochronne. 6. Przed zasypaniem wszystkie skrzyżowania i kolizje zgłosić do odbioru technicznego do właściwego terenowo Pogotowia Energetycznego. 7. Podczas prac w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych zachować szczególną ostrożność. 8. W przypadku potrzeby przebudowy urządzeń elektroenergetycznych należy uzyskać w ENEA Operator Sp. z o.o. uzgodnienie przebudowy i warunki przebudowy.	Tomasz Dziemlanko
2	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Rejon Wałcz elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Uzgodniono na warunkach określonych w decyzji nr O.Sz.Z-3.4341.188.2021.sl z dnia 13.07.2021r.	Julia Miętek
3	Miasto i Gmina Człopa elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Monika Krakowiak
4	NETIA S.A. Warszawa, Netia S.A. Dział Utrzymania Usług, ul. Cieszkowskiego 18, 62-020 Swarzędz, tel. 22 352 65 92, fax. 22 352 66 50 elektroniczny	Bez Uwag Uzgodniono pozytywnie	Andrzej Grycmacher
5	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Wieleniu elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie W ewidencji urządzeń melioracyjnych i zmeliorowanych gruntów, tylko na działce nr 14 obręb: Człopa Podgórze znajduje się urządzenie melioracyjne - rów melioracyjny o symbolu CC7 oraz sieć drenarska. W przypadku kolizji, urządzenie należy odbudować i zapewnić ciągłość działania całego systemu.	Tomasz Busse
6	Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy w Człopie elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Projekt uzgadnia się bez zastrzeżeń.	Maciej Szymczak
7	ASTA-NET S.A., ul. Podgórna 10, 64-920 Piła elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie UWAGA NR 1. Uzgadnia się projekt z następującymi uwagami: - W rejonie wrysowanych na planie urządzeń telekomunikacyjnych Asta-Net projektowaną sieć należy ułożyć wg obowiązujących	Tadeusz Ślwiec