



Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca  
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka 13  
NIP: 647-21-80-171 REGON: 000297690  
tel.: 32 453 71 10, fax: 32 455 53 25  
sekretariat@wscp.wodzislaw.pl, [www.wscp.wodzislaw.pl](http://www.wscp.wodzislaw.pl)

Wodzisław Śląski, 02.07.2024 r.

DZP/...3214.../2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr  
5/2024/DZP/PN na zabezpieczenie  
przeciwpożarowe WSCP

**W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi.**

Pytanie 1:

Prosimy o odpowiedź, czy zamieszczone rysunki dotyczą poz. nr 3.11 przedmiaru systemu sygnalizacji pożaru? W pozycji tej należy zamontować 4 siłowniki do okien napowietrzających, a na rysunkach są po trzy siłowniki na okno czyli 6 siłowników. Prosimy o odpowiedź ile siłowników należy wycenić?

Odpowiedź:

**Należy wliczyć następujące siłowniki do oferty:**

**2 okna oddymiające po 3 siłowniki =6 sztuk**

**2 okna napowietrzające po 3 siłowniki =6 sztuk**

**2 okna oddymiające w klatce wieżowej po jednym siłowniku =2 sztuki**

**Razem 14 sztuk siłowników.**

Pytanie 2:

W przedmiarze dotyczącym branży budowlanej wymianie podlegają okna oddymiające (poz. 13 d3). Na załączonych w dniu 01.07.24 rysunkach okien napowietrzających jest opis „demontaż istniejących okien zewnętrznych; montaż nowych okien ...”. Prosimy o odpowiedź czy okna napowietrzające również podlegają wymianie i należy wycenić demontaż i montaż nowych? Jeśli tak prosimy o wskazanie w której pozycji przedmiaru je ująć oraz podanie ich wymiarów, gdyż rysunki tego nie precyzują.

Odpowiedź:

**Tak - należy uwzględnić wymianę całych okien z kwaterami napowietrzającymi**

**(zgodnie z opisem na rysunku z 01-07-2024). Sugerujemy ujęcie tego zakresu robót**




Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca  
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka 13  
NIP: 647-21-80-171 REGON: 000297690  
tel.: 32 453 71 10, fax: 32 455 53 25  
sekretariat@wscp.wodzislaw.pl, [www.wscp.wodzislaw.pl](http://www.wscp.wodzislaw.pl)

w dodanej pozycji z numerem analogicznym do numeru pozycji dot. okien oddymiających, z dodatkowym indeksem "a" - np. "13a".

W załączeniu - skorygowany rysunek z podanymi wymiarami okien istniejących (do wymiany 1:1 w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych ram okiennych).

Z poważaniem,

  
**Alodia Urbańczyk**  
Specjalista  
ds. zamówień publicznych

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc  
im. Dr A. Pawelca  
w Wodzisławiu Śląskim  
**mgr Iwona Krajewska**