

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie: „**Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P**”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710) wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia jego treść wraz z udzieloną odpowiedzią:

Czy zamawiający, dopuszcza zastosowanie jako przęsła kładki prefabrykowanej płyty kanałowej z betonu zbrojonego kompozytem FRP, jako rozwiązania równoważnego do opisanego w dokumentacji przetargowej w zakresie funkcjonalno-użytkowym, a ponadto wykonanej z materiałów odpornych na korozję? W szczególności mowa o równoważnych cechach spełniających wymagania funkcjonalnoużytkowe, takich jak: szerokość użytkowa, nośność przęsła, wysokość balustrad.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako przęsła kładki prefabrykowanej płyty kanałowej z betonu zbrojonego kompozytem FRP, jako rozwiązania równoważnego.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że w przypadku zastosowania równoważnych zamiennych, materiałów lub urządzeń ich zestawienie wraz z parametrami technicznymi należy dołączyć do oferty.

Zapis Specyfikacji Warunków Zamówienia (Rozdz. III pkt 1)

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane w tych dokumentach, jest zobowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych dokumentów, środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nieumieszczenie w ofercie w zestawieniu zamiennych, równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie, że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające z dokumentacji.

STAROSTA
/-/ **Andrzej Wilkoński**