

Grodziec, dnia 14 czerwca 2024 roku

IP.271.3.3.2024

Gmina Grodziec  
ul. Główna 17p  
62-580 Grodziec

### **Wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia**

**Dotyczy: IP.271.3.3.2024 Zakup i montaż prasy odwadniania osadu na terenie działania Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Grodźcu**

W odpowiedzi do zapytania do treści warunków zamówienia Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

„W odniesieniu do załączonego OPZ oraz przeprowadzonej wizji lokalnej prosimy o informację czy w istniejącej szafie w rozdzielni przewidziano zapas mocy oraz miejsce na podłączenie nowych urządzeń”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że aktualna moc umowna obiektu Oczyszczalni Ścieków w Grodźcu wynosi 50 kW, zabezpieczenie główne wynosi 80 A dla każdej z trzech faz. Średnie zapotrzebowanie na moc wynosi ok 35 kW (w szczytowym okresie eksploatacji 45 kW). W przypadku zastosowania technologii wymagającej zwiększenia mocy umownej Zamawiający dokona jej zwiększenia we własnym zakresie.

Szafa rozdzielcza umożliwi w ograniczonym stopniu podłączenie dodatkowych urządzeń w zależności od zastosowanej przez Wykonawcę technologii.

**Zamawiający informuje, że pytania i udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią WZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**Wójt Gminy Grodziec  
/-/ Mariusz Woźniak**