



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Aleje 11 Listopada 91K  
66-400 Gorzów Wielkopolski

**Placówka Gazownicza w Sulechowie**

ul. Aleja Wielkopolska 12, 66-100 Sulechów  
tel. 68 329 85 26, 68 329 85 25  
andrzej.tylutki@psgaz.pl  
kazimierz.kaczmarek2@psgaz.pl

Numer zleceń: 1/09/618

Wasz znak: .....

Sulechów 2018 - 09 - 13

Dot.: ..... m. m. SCHUBERTIN do 2 - sk - w 549, 575/3  
..... Budowa sieci wodociągowej

1. Zachować normatywne odległości poziome i pionowe oraz skrzyżowania projektowanego uzbrojenia technicznego od istniejącej sieci gazowej zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami.
2. Prace ziemne w odległości 2,0 [m] od sieci gazowej należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego
3. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrębie czynnych gazociągów o ciśnieniu do 0,5 MPa należy przed przystąpieniem do prac przesłać pisemne zlecenie z wyprzedzeniem 7 dniowym do Placówki Gazowniczej w Sulechowie, ul. Aleja Wielkopolska 12 66-100 Sulechów, z podaniem: numeru uzgodnienia, numerem telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy.
4. Nie wyklucza się istnienia na terenie innych urządzeń gazowych, które z przyczyn od nas niezależnych nie zostały umieszczone na załączonej mapie geodezyjnej jak również nie wyklucza się rozbieżności pomiędzy trasą gazociągów zainwentaryzowanych na mapie a ich rzeczywistym przebiegiem.
5. Przed przystąpieniem do prac ziemnych ustalić rzeczywiste rzędne posadownienia gazociągów. W przypadku odkrycia przewodu gazowego w trakcie prowadzenia prac ziemnych należy zabezpieczyć wypłycone odcinki zgodnie z obowiązującymi przepisami lub je przebudować jeśli uległaby znacznie niweleta projektowanego odcinka w stosunku do rzędnej istniejącego przewodu gazowego. Sposób zabezpieczenia ustalić z Kierownikiem Gazowni Zielona Góra
6. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń gazowych Inwestor wystąpi do Zakładu Gazowniczego o wydanie warunków technicznych na przebudowę tego uzbrojenia, opracuje projekt budowlany, uzyska opinię w Zakładzie oraz wykona roboty na własny koszt.
7. Sposób rozwiązania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela Placówki Gazowniczej w Sulechowie.
8. W opisie technicznym projektu budowlanego należy zmieścić informacje dla inwestora i wykonawcy robót o następującej treści: Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za spowodowanie uszkodzeń i strat w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robót, oraz za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogą powstać na skutek przeprowadzenia prac w przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww z tytułu przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg. taryfy Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System SA oraz kosztami odszkodowań dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu a także kosztami napraw urządzeń pomiarowych, jeżeli ulegną uszkodzeniu w wyniku zaistniałego zdarzenia.

Uwagi dodatkowe: .....

- (1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe [Dz. U. z 04.06.2013 r.]
- (2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. [Dz. U. 05.219.1864.Dz. U. 2010.115.773]
- (3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.
- (4) Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r w sprawie nadzoru urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu ( Dz. U. z 2010 Dz.1468)
- (5) Pismo dla inwestora informujące o zachowaniu ostrożności w trakcie prowadzenia robót ziemnych w pobliżu gazociągu.

Starszy Mistrz Sieci Instalacji Gazowych / *S. Sullanta* /  
Andrzej Tylutki

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa  
Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wlkp.

Placówka Gazownicza w Sulechowie  
Aleja Wielkopolska 12, 66-100 Sulechów  
tel. 68 329 85 23, 68 329 85 26

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS  
Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim  
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 454 206 550 zł  
www.psgaz.pl

