



Kraków, dn. 08 lipca 2024 r.

**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KRAKOWIE**
30-134 Kraków, Zarzecze 106

WZP.2370.15.15.2024.KK

WYKONAWCY
**uczestnicy postępowania na dostawę 137 kpl. ubrań strażackich
specjalnych**

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

*Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia ubrania specjalnego „ciężkiego” wymaga, żeby gramatura układu materiałów ubrania wynosiła od 520-560 g/m²
Czy zamawiający dopuści ubranie specjalne „ciężkie” o gramaturze układu materiałów 470 g/m²?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody – obowiązują zapisy SIWZ

Pytanie 2

*Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia ubrania specjalnego „ciężkiego” wymaga, aby materiał zewnętrzny, izolacja termiczna, podkładka membrany zawierała min. 90% włókien aramidowych.
Czy zamawiający dopuszcza membranę (2 warstwowy laminat), w którym podkładka membrany zawiera 60 % włókien aramidowych?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody – obowiązują zapisy SIWZ

Ww. wyjaśnienia stanowią integralną część zamówienia. Prosimy o ich uwzględnienie w przygotowywanych ofertach.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, w związku z faktem wpłynięcia ww. pytań.

podpisał elektronicznie:

**MAŁOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

/-/

z up.

bryg.mgr inż.Marcin Glogowski