



Wykaz pomieszczeń: Budynek - PIĘTRO			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
1	SANITARIATY DĄSKIE	18.04 m²	Terakota
2	SANITARIATY MĘSKIE	18.10 m²	Terakota
3	ZAPLECZE	18.79 m²	Tarket
4	SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA	58.27 m²	Tarket
5	SALA WYPOCZYNKU	38.57 m²	Tarket
6	SALA REHABILITACYJNA	38.52 m²	Tarket
7	SZATNIA OPIEKUNÓW	18.79 m²	Tarket
8	SALA ZABAW	58.27 m²	Tarket
9	ZAPLECZE	18.80 m²	Tarket
10	SALA ZABAW	38.52 m²	Tarket
11	ZAPLECZE GOSPODARCZE	18.76 m²	Tarket
12	ZAPLECZE GOSPODARCZE	18.80 m²	Terakota
13	KLATKA SCHODOWA	18.82 m²	Terakota
14	ŁĄCZNIK - B	21.91 m²	Tarket
15	Sprzęt do ćwiczeń	36.93 m²	Tarket
16	ARCHIWUM	36.93 m²	Tarket
17	KORYTARZ KOMUNIKACYJNY	103.14 m²	Tarket
18	Klatka schodowa	23.56 m²	Terakota
Razem		579.98 m²	

Wykaz pomieszczeń: Klatka Schodowa - PIĘTRO		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa
18	Klatka schodowa	23.56 m²
Razem		23.56 m²

- UWAGI:**
- DOBÓR GRZEJNIKÓW PRZEPROWADZONO NA PODSTAWIE OBLICZENIOWYCH STRAT CIEPŁA, UZYSKANYCH PARAMETRZY INSTALACJI GRZĄ WSPÓŁCZYNNIKU KORYGUJĄCE
 - GRZEJNIKI PŁYTOWE NALEŻY ZAMONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 10 cm
 - PRZEWODY RUROWE INSTALACJI GRZEWCZEJ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
 - PRZEWODY STALOWE INSTALACJI GRZEWCZEJ ZAIZOLOWAĆ PREFABRYKOWANYMI OTULAKAMI Z PIANY TERMOFLEX GRUBOŚCI 30mm. IZOLACJĘ WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA SYSTEMU
 - PRZEWODY RUROWE INSTALACJI GRZEWCZEJ WYKONAĆ Z RUR PP-SEKOWANYCH O ŚREDNICACH ZODPOWYCH Z PODANYMI W CZĘŚCI GRAFICZNEJ PROJEKTU
 - PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE LUBNO, POPRZECZ TULEJĘ OCHRONNĄ
 - PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ WEWNĘTRZNE PRZEGRODY BUDOWLANE POMIESZCZENIA KOTŁOWNI WYKONAĆ W KLASIE EI120
 - RUROCIĄGI PRZEWODZIC W BRUZIACH ŚCIENNYCH

- LEGENDA**
- WODA GORĄCA ZASILANE (rura PP-secow. Temp. 80°C)
 - WODA GORĄCA POWROT (rura PP-secow. Temp. 60°C)
 - GRZEJNIKI PŁYTOWE TYP/ŚREDNICOŚĆ/ROZMIAR
 - TEMPERATURA OBLICZENIOWA W POMIESZCZENIU [°C]
 - OBLICZENIOWA STRATA CIEPŁA W POMIESZCZENIU [W]
 - ① NUMER POMIESZCZENIA (ZGODNIE Z OPRACOWANIEM)

Przebudowa części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej na Łzłobek		Inwestor: Miasto Łęczycza ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczycza	
Lokalizacja: obręb: Dż. nr 423/69	Tytuł rysunku: Instalacja centralnego ogrzewania Rzut piętra		
Projektant: mgr inż. Jacek Gawlik LOD/2673/POOS/15 LOD/2922/WBS/16	Podpis:	Data: 11.2023	Skala: 1:50
		Faza: Projekt techniczny	Nr rys.: 12