

OR.271.37.2023

Lubin, dnia **07.07.2023** r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ORAZ

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI:

MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I WOD.-KAN. W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W KRZECZYŃNIE WIELKIM.

Zamawiający, działając na podstawie **art. 284 ust. 1, 3 i 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.**), zwanej dalej ustawą Pzp, **dokонуje wyjaśnienia i zmiany treści SWZ, oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia **zostało opublikowane w BZP**, oraz na platformie **https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin**.

Zamawiający, przedłuża termin składania ofert do dnia: 14.07.2023 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.07.2023 r. o godz. 10:30.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 12.08.2023 r.

Pytanie 1.

Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji ath.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w wersji ath.

Pytanie 2.

W przedmiarach opublikowanych w formacie PDF są błędnie podane numery katalogów KNR. proszę o poprawę numeracji lub o udostępnienie przedmiarów w formacie programów kosztorysowych, np. ath.

Odpowiedź:

W przedmiarach podano prawidłowe numery katalogów KNR, zgodnie z bazą programu do kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2016.10), za pomocą którego zostały wykonane.

Pytanie 3:

W salach lekcyjnych Projektant nie zaprojektował opraw asymetrycznych doświetlających tablicę, czy na pewno ma ich nie być?

Odpowiedź:

Nie ma konieczności montażu opraw asymetrycznych.

Pytanie 4:

Czy w salach lekcyjnych nie powinna być oprawa ośw. ewakuacyjnego nad wyjściami z sal?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 5:

Jakie oprawy zastosować do sali gimnastycznej?

Odpowiedź:

Należy zastosować oprawy wandaloodporne.

Pytanie 7:

Czy rozliczenie będzie kosztorysem powykonawczym czy ryczałtowo?

Odpowiedź:

W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia kosztorysowego, rozliczenie będzie odbywało się na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe określone w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

z up. WÓJTA

/-/ Anna Skorupa-Hawrysz

*Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich*

/DOKUMENT PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM/

Otrzymują:

- 1. https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin,**
- 2. Wykonawcy,**
- 3. Ref. RI,**
- 4. a/a.**