

Do zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Trzebowniko**”.

Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: BR.271.1.20.2024

### Wyjaśnienia nr 2 do treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1**

Zamawiający w tabeli - Zał. 1 Formularz projektowy - Trzebowniko wymaga wyliczenia wskaźnika LFR. W Normie oświetleniowej PN-EN 13201nie ma takiego parametru. Prosimy o wyjaśnienie.

#### **Odpowiedź 1**

Przez wskaźnik LFR (luminous flux ratio), w tym wypadku, Zamawiający rozumie stosunek mocy z jaką świecić będzie oprawa do mocy nominalnej oprawy. Przykładowo, jeśli mamy oprawę o mocy 100W, a wystarczającym (w kontekście spełnienia norm oświetleniowych) będzie poziom świecenia przy mocy 70W, to lfr będzie wynosił 0.7.

Wójt Gminy Trzebowniko  
dr Sławomir Porada