



Gdańsk, dnia 29.07.2024 r.

L.dz. Adm 6/2024/ 5398, 5435, 5436, 5437, 5576, 5733, 5771, 5790, 5836, 5888, 5889, 5890, 5927, 5988, 6031, 6047, 6129, 6151, 6152, 6163, 6182, 6183, 6197/2024

### Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, przekazuje poniżej treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. **Budowa trzykondygnacyjnego budynku przeznaczonego na oddziały pobytu dziennego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku – znak sprawy Adm 6/2024.**

Tabela 1. Pytania Wykonawców oraz wyjaśnienia Zamawiającego

Lp.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1	Prośba o wskazanie umiejscowienia klimatyzatorów wraz z podaniem parametrów, bo pojawia się informacja w opisie, a na rysunku ich nie widać.	Uzupełniono, rysunki Dach klima, 1 piętro klima, parter klima, DTR klimatyzator Samsung – załączono na stronie postępowania w dniu 25.07.2024r. Zgodnie z SWZ, ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji technicznej lub innych dokumentach wchodzących w skład niniejszego postępowania) podane są wskazania dotyczące określonej marki, znaku towarowego, producenta, dostawcy, materiałów lub norm, oznacza to, że Zamawiający użył powyższych określeń jako przykładowych i pomocniczych. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach niniejszego postępowania.
2	Proszę o uzupełnienie dokumentacji w zakresie projektu konstrukcji o rysunki szczegółowe zbrojenia elementów żelbetowych oraz o zestawienie zbrojenia.	Dokumentację uzupełniono w dniu 26.07.2024 r.
3	Czy ściana oporowa wzdłuż ściany w osi D jest istniejąca czy projektowana?	Ściana oporowa wzdłuż ściany w osi D jest projektowana. Rysunek PWK.13. Zaktualizowany rysunek P1 PZT udostępniono w dniu 29.07.2024r.
4	Proszę o dołączenie zestawienia stolarki - okien i drzwi dotyczące przeszklenia kładki.	Rysunki PWK.15 i PWK.16 udostępnione w dniu 26.07.2024 roku na stronie postępowania.
5	Proszę o dołączenie całego projektu kładki - brak możliwości wycen.	Dokumentację uzupełniono w dniu 26.07.2024r.
6	Brak w dokumentacji parametrów technicznych elementów systemu przyzywowego i interkomowego. Prosimy o uzupełnienie.	Zamawiający zrezygnował z systemu interkomowego. System przyzywowy – opis w projekcie wykonawczym elektrycznym str. 50 i rys. E2, E3 i E13.
7	W wyjaśnieniach z 5 lipca Zamawiający zapowiedział udostępnienie skorygowanych przedmiarów inwestorskich. Kiedy zostaną udostępnione?	Skorygowane przedmiary udostępniono w dniu 29.07.2024 r.



8	Prosimy o potwierdzenie, że opublikowany 3.07.2024r. rysunek zagospodarowania terenu (PZT w branży architektonicznej) zawiera wszystkie istniejące i projektowane sieci sanitarne.	Zaktualizowany rysunek P1 PZT udostępniono w dniu 29.07.2024 r.
9	Brak jest oznaczeń obwodów elektrycznych na projekcie, prosimy o uzupełnienie.	Zgodnie z projektem wykonawczym elektrycznym udostępnionym w dniu 25.07.2024 roku.
10	Na schemacie rozdzielnic kondygnacyjnych jest informacja, że obudowa powinna mieć minimum 144 moduły i że powinno być minimum 20% rezerwy, tymczasem największa rozdzielnica potrzebuje 50 modułów, proszę o doprecyzowanie który warunek jest wiążący.	Zgodnie z rysunkiem E12 udostępnionym w dniu 16.07.2024 roku.
11	Biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający zamierza opublikować skorygowany przedmiar robót oraz fakt konieczności wyjaśnienia i doprecyzowania wielu kwestii związanych z opracowaniem rzetelnej wyceny, prosimy o rozważenie przedłużenia terminu składania ofert o co najmniej 7 dni. Wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający zamieści prawdopodobnie wymagać będą kierowania zapytań przez wykonawców o wyceny niezbędnych materiałów/urządzeń lub usług. Biorąc również pod uwagę fakt, że trwa okres urlopowy, w którym okresy oczekiwania na pożądane oferty z firm zewnętrznych są zwyczajowo dłuższe, tym bardziej prosimy o wydłużenie terminu składania ofert by móc precyzyjnie opracować wycenę dość złożonego tematu.	Skorygowane przedmiary udostępniono w dniu 29.07.2024 r. (przedmiar robót ogólnobudowlanych również w dniu 25.07.2024 r.) Zgodnie z SWZ przedmiar robót jest elementem pomocniczym opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowi podstawy realizacji przedmiotu zamówienia. Jest on podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec tego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wskazanych w przedmiarze robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilość i zakres prac wskazanych w przedmiarach robót nie jest w żadnym stopniu wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonego przedmiaru robót oraz może go w dowolny sposób modyfikować. Zamawiający przesunął termin składania ofert na 07.08.2024 r. godz. 9:00.
12	W wyjaśnieniach cz.1 z 5 lipca i cz.2 z 12 lipca Zamawiający trzykrotnie wprowadził w błąd oferentów pytających o szczegółowe wymagania dotyczące windy (m.in. udźwig, prędkość jazdy, standard wyposażenia, ognioodporność drzwi), powołując się na udostępnioną w dniu 3 lipca wersję projektu wykonawczego konstrukcji, który to projekt zawiera rysunek szybu windowego, a nie wymagania dla windy, o które pytano. W obiektach służby zdrowia niektóre wymagania dla wind są specyficzne i powinny być sprecyzowane w dokumentacji projektowej (opis windy w proj. wykon. architektury jest bardzo lakoniczny: W budynku projektuje się windę wewnętrzną o wymiarach kabiny 240x140, która będzie posiadała wyjście z kabiny na poziomach piwnicy, parteru, oraz półpiętrach komunikujących z istniejącym budynkiem nr 15).	Podstawowe parametry: typ dźwigu: szpitalny, elektryczny z napędem ciernym, przelotowy udźwig: 1600 kg/21 osób prędkość 1 m/s sterowanie zbiorcze „góra-dół” sygnalizacja: piętrowskazywacz/gong na przystanku podstawowym, strzałki/gong na pozostałych przystankach, powiadomienie głosowe, panel sterowania w kabinie, wyświetlacze diodowe matrycowe drzwi przystankowe automatyczne z ramą, otwierane teleskopowo, szerokość w świetle 120 cm ze stali nierdzewnej kabina o wymiarach 140x240 [cm] konstrukcja stalowa, ściany stal nierdzewna. dźwig przystosowany dla osób niepełnosprawnych
13	Zamawiający nieprecyzyjnie odpowiedział także na prośbę oferenta o udostępnienie szczegółowych rysunków zbrojenia ław, ścian i stropów, powołując się również na udostępniony 3 lipca projekt wykonawczy konstrukcji, który takich rysunków nie zawiera; jeżeli Zamawiający nie dysponuje takimi rysunkami, powinien to napisać wprost.	Dokumentację uzupełniono w dniu 26.07.2024r.



14	Ponawiamy prośbę o udostępnienie dokumentacji (co najmniej proj. wykonawczych zagospodarowania terenu i architektury) w edytowalnych plikach dwg.	Zamawiający udostępnił dokumentację w wersji elektronicznej w postaci plików komputerowych w formie pdf.
15	W załączonym projekcie PW konstrukcja z 03.07.2024r. jest 2 razy zestawienie betonu dla płyty fundamentowej windy raz 31,36m <sup>3</sup> betonu C30/37 a drugi raz 3,36m <sup>3</sup> beton C30/37. Czy jest jeszcze jakaś płyta fundamentowa w projekcie?	Zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcja udostępnionym w dniu 26.07.2024 r.
16	W Wyjaśnieniach cz.3 z dnia 15-07-2024 na pytanie 6 Zamawiający odpowiedział, że płyty ściennie typu Acrovyn należy zastosować w ciągach komunikacyjnych. W opisie do projektu wykonawczego architektury przewidziano ochronę ścian za pomocą lamperii w formie okładziny ściiennej Tarkett Protect Wall 1,5 w kolorze szarym, a ochronę narożników pionowych wypukłych w ścianach (do wysokości 2m) – za pomocą narożników Acrovyn SO50 (lub równoważnych) w kolorze lamperii. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastąpienia okładziny w ciągach komunikacyjnych Tarkett Protect Wall płytami Acrovyn.	Dla ciągów komunikacyjnych systemowy montaż płyt typu acrovyn lub równoważny. Zgodnie z SWZ, ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji technicznej lub innych dokumentach wchodzących w skład niniejszego postępowania) podane są wskazania dotyczące określonej marki, znaku towarowego, producenta, dostawcy, materiałów lub norm, oznacza to, że Zamawiający użył powyższych określeń jako przykładowych i pomocniczych. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach niniejszego postępowania.
17	Ponieważ Zamawiający jeszcze nie udostępnił zapowiedzanego skorygowanego przedmiaru inwestorskiego, a czas na przygotowanie ofert jest już krótki, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert – co najmniej tydzień po udostępnieniu przedmiaru	Skorygowane przedmiary udostępniono w dniu 29.07.2024 r. (przedmiar robót ogólnobudowlanych również w dniu 25.07.2024 r.) Zgodnie z SWZ przedmiar robót jest elementem pomocniczym opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowi podstawy realizacji przedmiotu zamówienia. Jest on podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec tego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wskazanych w przedmiarze robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilość i zakres prac wskazanych w przedmiarach robót nie jest w żadnym stopniu wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonego przedmiaru robót oraz może go w dowolny sposób modyfikować. Zamawiający przesunął termin składania ofert na 07.08.2024 r. godz. 9:00.
18	Zwracamy się ponownie o uszczegółowienie opisów niektórych wykończeń - elewacji (grubość i rodzaj docieplenia - czy ma być to wełna na całej elewacji?), w opisach dokumentacji nie znajdujemy opisów przegród pionowych - są oznaczenia, brak opisów. Prosimy o uzupełnienie.	Ściany zewnętrzne- wełna mineralna w płytach 15cm lambda 0,031 W/mK. Dach - wełna mineralna 2x15=30cm lambda 0,031 W/mK.



19	<p>Czy wykonanie instalacji klimatyzacyjnej wraz z montażem urządzeń wchodzi w zakres tego zamówienia. Według opisu mają to być klimatyzatory typu SPLIT, instalowane w pomieszczeniach wskazanych przez inwestora.</p>	<p>Tak. Uzupełniono, rysunki Dach kilma, 1 piętro klima, parter klima, DTR klimatyzator Samsung – załączono na stronie postępowania w dniu 25.07.2024 r. Zgodnie z SWZ, ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji technicznej lub innych dokumentach wchodzących w skład niniejszego postępowania) podane są wskazania dotyczące określonej marki, znaku towarowego, producenta, dostawcy, materiałów lub norm, oznacza to, że Zamawiający użył powyższych określeń jako przykładowych i pomocniczych. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach niniejszego postępowania.</p>
20	<p>Proszę o podanie parametrów wydajnościowych centrali wentylacyjnej obsługujących pomieszczenia na kondygnacji "-1". W projekcie SW2 opis centrali został obcięty, a w opisie Projektu Wykonawczego nie została zawarta żadna informacja na temat doboru centrali wentylacyjnej obsługującej pomieszczenia na poziomie -1.</p>	<p>W dniu 29.07.2024 r. załączono poprawione rysunki SW2 i S10 zawierające centralę wentylacyjną obsługującą poziom -1.</p>
21	<p>W przedmiarze sanitarnym jest niezgodność ilościowa w pozycjach 87-90,92,93, brak pozycji tłumiki akustyczne prostokątne, brak izolacji termiczno-akustycznej, podstaw dachowych, przepustnic jednopłaszczyznowych okrągłych. Pytanie czy uwzględnić w wycenie brakujące pozycje oraz niezgodności ilościowe w przedmiarze.</p>	<p>Zgodnie z SWZ przedmiar robót jest elementem pomocniczym opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowi podstawy realizacji przedmiotu zamówienia. Jest on podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec tego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wskazanych w przedmiarze robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilość i zakres prac wskazanych w przedmiarach robót nie jest w żadnym stopniu wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonego przedmiaru robót oraz może go w dowolny sposób modyfikować.</p>
22	<p>Czy pozycja 52 branży budowlanej „Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa” - ilość 200 m2 jest prawidłowa?</p>	<p>Zaktualizowany przedmiar robót ogólnobudowlanych udostępniono 25.07.2024 r. Zgodnie z SWZ przedmiar robót jest elementem pomocniczym opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowi podstawy realizacji przedmiotu zamówienia. Jest on podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec tego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wskazanych w przedmiarze robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilość i zakres prac wskazanych w przedmiarach robót nie jest w żadnym stopniu wiążący dla wykonawcy. Wykonawca</p>



		przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonego przedmiaru robót oraz może go w dowolny sposób modyfikować.
23	Dużo pozycji w przedmiarze wydaje się zaniżona, czy można prosić o projekt w dwg w celu weryfikacji przedmiarów, np. ilość rynien poz. 62 jest 14,6 mb a powinno być około 100 mb.	Zamawiający udostępnił dokumentację w wersji elektronicznej w postaci plików komputerowych w formacie pdf. Zgodnie z SWZ przedmiar robót jest elementem pomocniczym opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowi podstawy realizacji przedmiotu zamówienia. Jest on podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec tego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wskazanych w przedmiarze robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilość i zakres prac wskazanych w przedmiarach robót nie jest w żadnym stopniu wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonego przedmiaru robót oraz może go w dowolny sposób modyfikować
24	Jakiego producenta system CCTV jest zastosowany w istniejącej części szpitala?	W budynkach szpitala zainstalowany jest system monitoringu CCTV IP oparty o urządzenia firmy NOVUS. Zgodnie z SWZ, ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji technicznej lub innych dokumentach wchodzących w skład niniejszego postępowania) podane są wskazania dotyczące określonej marki, znaku towarowego, producenta, dostawcy, materiałów lub norm, oznacza to, że Zamawiający użył powyższych określeń jako przykładowych i pomocniczych. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach niniejszego postępowania.
25	Jakiego producenta urządzenia systemu SSWiN są zastosowane w istniejącej części szpitala? Czy instalacja w nowej części ma współpracować z istniejącą instalacją?	Należy zaprojektować system SSWiN tylko dla nowego budynku.
26	Na przekrojach poprzecznych budynku (także na rysunku "przekrój - pola szczelne) mur oporowy wzdłuż budynku od strony południowej jest pokazany jako istniejący, natomiast na rysunku PWK.13 "Ściana oporowa" zamieszczono profil "Ściana oporowa wzdłuż ściany w osi D". Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać tego muru.	Należy ująć w wycenie. Zaktualizowany rysunek P1 PZT udostępniono w dniu 29.07.2024 r.
27	Na załączonym, w wyjaśnieniach SWZ, rysunku P1 zagospodarowanie terenu pokazano kolorem jasnozielonym szczelne pola z dnem z gliny do odprowadzenia nadmiarowej wody. Na tym obszarze, wg rysunku P1 zagospodarowanie terenu, projektowane są min. nasadzenia klonów, słupy oświetleniowe z instalacją, mury oporowe. Proszę o wyjaśnienia.	Zgodnie z dokumentacją projektową. Zaktualizowany rysunek P1 PZT udostępniono w dniu 29.07.2024 r.



28	Na załączonym, w wyjaśnieniach SWZ, rysunku P1 zagospodarowanie terenu nie ma pokazanego włączenia projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – linia kończy się w jakimś „martwym” punkcie. Nie widać istniejącej sieci. W jaki sposób ma być dokonane włączenie, czy jest gdzieś zlokalizowana istniejąca studnia. Brak profilu. Proszę o doprecyzowanie.	Zaktualizowany rysunek P1 PZT udostępniono w dniu 29.07.2024 r.
29	Na rozwinięciach instalacji c.o. w legendzie są wykropkowane miejsca zamiast opisów. Brak kompletnego projektu wykonawczego branży sanitarnej.	Zgodnie z projektem wykonawczym sanitarnym udostępnionym w dniu 25.07.2024 roku.
30	Brak projektu instalacji ciepła technologicznego.	Zgodnie z projektem wykonawczym sanitarnym udostępnionym w dniu 25.07.2024 roku.
31	Czy Zamawiający dysponuje ostatecznymi i kompletnymi projektami Wykonawczymi. Przekazane projekty Wykonawcze są niekompletne i na ich podstawie trudno jest dokonać rzetelnej wyceny nie mówiąc już o realizacji.	Dokumentacja projektowa została udostępniona na stronie postępowania.
32	Wobec tego, że oferenci nadal nie dysponują dokumentacją, która w wystarczający i jednoznaczny sposób opisywałaby przedmiot zamówienia, a więc spełniała wymagania ustawy o zamówieniach publicznych, prosimy o uzupełnienie projektów i wyznaczenie dodatkowego czasu na przygotowanie ofert.	Dokumentacja projektowa została uzupełniona. Zamawiający przesunął termin składania ofert na 07.08.2024 r. godz. 9:00.
33	Na rzutach budynku oraz na schemacie RG oznaczone zostały rozdzielnice TWENT11, TWENT 12, TWEN13, TK oraz TW - nie przekazano schematów do wyceny rozdzielnic. Proszę o przesłanie schematów wymienionych rozdzielnic.	Według specyfikacji wybranego producenta
34	W opisie projektu w kilku miejscach znajdują się informacje o wykonaniu systemu kontroli dostępu. Proszę o przesłanie jakichkolwiek szczegółów, przynajmniej o ilości kontrolerów oraz lokalizacji.	Zamawiający zrezygnował z systemu kontroli dostępu.
35	W opisie projektu: <i>Zaprojektowano instalację domofonową. Przy wejściu do budynku należy zainstalować moduł wywoławczy. Unifony (moduły odbiorcze domofonu) należy umieścić w miejscach wskazanych przez użytkownika na etapie wykonawstwa.</i> Również prośba o jakiegokolwiek info odnośnie ilości, lub funkcji jakie miały spełnić wyceniony system. W przedmiarze jest mowa o wideodomofonie, ale opis jasno wskazuje na domofon. Co wycenić ?	Zamawiający zrezygnował z instalacji domofonowej.
36	Przedmiar zawiera informację o wykonaniu instalacji telefonicznej z uwzględnieniem montażu i uruchomienia centrali telefonicznej. Projekt oraz STWiORB milczy na ten temat? Czy jest to błąd w przedmiarze? Zignorować czy wycenić, jeśli wyceniać to prosimy o więcej informacji na ten temat.	Jest to błąd w przedmiarze. Skorygowane przedmiary udostępniono w dniu 29.07.2024 r. Zgodnie z SWZ przedmiar robót jest elementem pomocniczym opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowi podstawy realizacji przedmiotu zamówienia. Jest on podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec tego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wskazanych w przedmiarze robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilość i zakres prac wskazanych w przedmiarach robót nie jest w



		żadnym stopniu wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonego przedmiaru robót oraz może go w dowolny sposób modyfikować.
37	Proszę o uzupełnienie dokumentacji rysunkowej szczegółowej murów oporowych. Udostępniona dokumentacja z dnia 03.07.2024r. nie zawiera tych rysunków.	Uzupełniono (rysunki PWK.13, PWK.14)
38	W związku z wyjaśnieniami Zamawiającego, które ukazują się na stronie postępowania oraz koniecznością skorygowania i sprawdzenia rozpoczętych już wycen wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert o kilka dni.	Zamawiający przesunął termin składania ofert na 07.08.2024 r. godz. 9:00.
39	W odpowiedzi na pytania nr 16-18 oraz 32 z dnia 25.07.2024r. Zamawiający napisał, iż uzupełniony/uszczegółowiony projekt konstrukcji łącznika został zamieszczony na stronie postępowania w dniu 25.07.2024r. W pakiecie dokumentacji z tego dnia brakuje projektu konstrukcji - proszę o uzupełnienie.	Dokumentację uzupełniono w dniu 26.07.2024r.
40	Na rys. P1 PZT kolorem jasnoniebieskim oznaczono „projektowane odwodnienie liniowe”, które wrysowano zarówno w projektowanych ciągach komunikacyjnych po północnej i zachodniej stronie nowego budynku, jak i na oznaczonym jako istniejący ciągu po stronie południowej. Prosimy o sprecyzowanie, czy to odwodnienie wchodzi w zakres robót do wyceny, i o udostępnienie projektu lub przekazanie informacji szczegółowych umożliwiających wycenę.	Tak, wchodzi w zakres robót do wyceny. Zaktualizowany rysunek P1 PZT udostępniono w dniu 29.07.2024 r.
41	W wyjaśnieniach z dnia 25.05.2024 - odpowiadając na pytanie nr 16, dotyczące kładki - Zamawiający napisał, że "załączył zaktualizowane rysunki konstrukcyjne z wyliczeniami". W plikach dołączonych do wyjaśnień brak zapowiedzianych rysunków.	Dokumentację uzupełniono w dniu 26.07.2024r.
42	Zgodnie z rysunkiem PWK.13 ściany oporowej wzdłuż osi D' różnica poziomu terenu przed i za murem wynosi 3,51m. Prosimy o wskazania sposobu zabezpieczenia skarpy wzdłuż zjazdu na działkę.	Zgodnie z dokumentacją projektową rys. P1 i SW13. Zaktualizowany rysunek P1 PZT udostępniono w dniu 29.07.2024 r.
43	Prosimy o aktualizację rysunku P1 i dodanie ściany oporowej wzdłuż osi D'.	Zaktualizowany rysunek P1 PZT udostępniono w dniu 29.07.2024 r.
44	Prosimy o wskazanie rysunku branży konstrukcyjnej, którym są widoczne nadproża prefabrykowane zgodnie z opisem technicznym konstrukcyjnym pkt. 5.4.6.	Rysunki PWK.3, PWK.5, PWK.7
45	Prosimy o potwierdzenie brak potrzeby wykonywania balustrad terenowych wzdłuż chodnika prowadzącego przy zjeździe aż do wejścia na poziomie parteru?	Zamawiający potwierdza brak potrzeby wykonania balustrad terenowych wzdłuż chodnika prowadzącego przy zjeździe aż do wejścia na poziomie parteru.
46	Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres przetargu wchodzi nasadzenie roślinności niskiej wodolubnej w nieckach retencyjnych? Jeśli tak to prosimy o określenie rodzajów i ilości nasadzeń. Zgodnie z opisem technicznym PZT zaprojektowano tylko rekultywację terenów zielonych w postaci trawników.	W zakres nie wchodzi nasadzenie roślinności niskiej wodolubnej w nieckach retencyjnych.



47	Z uwagi na braki w dokumentacji projektowej prosimy o wydłużenie terminu złożenia ofert do 13.08.2024r.	Dokumentacja projektowa została udostępniona na stronie postępowania. Zamawiający przesunął termin składania ofert na 07.08.2024 r. godz. 9:00.
48	Proszę o sprecyzowanie, czy rolety, które należy uwzględnić w wyposażeniu (pkt. 13) mają być wolnowiszące czy w kasecie oraz jaki ma być rodzaj materiału: blackout czy przepuszczający światło?	Rolety w kasetach z bocznymi prowadnicami podtrzymującymi materiał przy oknie. Sterowanie łańcuszkiem. Kolor kaset i prowadnic w kolorze zbliżonym do stolarki okiennej. Materiał przepuszczający światło, stopień zaciemnienia zależny od jasności/ intensywności koloru. Montaż oddzielnej rolety na każdej szybie/kwaterze .

Wykonała: Anna Żurańska  
Dział Zamówień Publicznych  
e-mail: dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl  
tel. 58 52 47 518