

Postępowanie nr I.271.13.2024

Do wszystkich wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawach**”

1. W materiałach przetargowych brak opisu technicznego do projektu. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.1. W załączniku przesyłamy opis techniczny

2. W projekcie brak rozwiązania konstrukcyjnego dachu nad dobudowaną częścią socjalną. Prosimy o uzupełnienie rysunków.

Odp.2. Nad częścią socjalną jest dach wysoki budynku projektowanego

3. Na jakiej podstawie podano w przedmiarach ilości stali zbrojeniowej?

W projekcie brak rysunków wykonawczych ław i stóp fundamentowych oraz słupów.

Prosimy o uzupełnienie rysunków.

Odp.3. Zbrojenie podano w przedmiarze na podstawie obliczeń. Rys K1 zbrojenia ław i stóp fundamentowych jako załącznik

4. Czy zakres przetargu obejmuje pokrycie dachu nad częścią istniejącą?

Odp.4. Dach nad istniejącą częścią budynku do naprawy i ponownego pokrycia papą dwuwarstwowo o powierzchni pokrycia 140m² należy doliczyć do kosztorysu.

5. Po przejrzaniu załączników z zamówienia informacje o instalacji fotowoltaicznej są niejasne.

W przedmiarze widnieje pozycja montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 20kW, ale już na schematach przewidziany jest falownik 8.1 kW, który nie będzie w stanie poradzić sobie z tak dużą instalacją. Dodatkowo w pliku z rzutem dachu uwzględnione są panele fotowoltaiczne w liczbie 15 sztuk. Nie ma także szczegółów ani parametrów samych komponentów.

Proszę o informację jakiej wielkości instalacja fotowoltaiczna ma być zainstalowana i czy podzespoły użyte do budowy mają być przez nas dobrane samodzielnie lub inwestor oczekuje konkretnych parametrów technicznych. Jeżeli tak, proszę o te parametry.

Odp. 5. Projektowana instalacja 8,1kW. Przyjęto 18szt paneli po 45W/każdy. Należy przyjąć inwerter zwykły nie hybrydowy. Zamawiający nie wskazują producenta.

W załączniku zmieniony rys. IE5.

Z poważaniem