

Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Projektów Inwestycyjnych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Dot.: Przebudowa odcinka kanału od projektowanej komory K.1.3 (komora w ramach GPW dostosowana do wykonania mikrotunelingu - komora odbioru) do istniejącego wylotu kanału otwartego zlokalizowanego w skarpie na terenie ogrodów działkowych Doliny Królewskiej - zadanie komplementarne GPW

W nawiązaniu do pisma WPI-II.7011.10.2023.DS dotyczącego zadania komplementarnego przebudowy odcinka potoku Królewskiego od komory K1.3 informujemy:

1. Należy utrzymać istniejący odcinek potoku Królewskiego jako rezerwy na odpływ wód nadmiarowych.
2. Nowy kanał powinien zostać poprowadzony do komory K1.3 ujętej w tomie pn: „Przebudowa Potoku Królewskiego w ramach projektowanej ul. Nowa Politechniczna” będącego składową projektu budowlanego opracowywanego przez Biuro Projektowe INGEO Sp. z o.o dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ul. Nowej Politechnicznej (GPW) w Gdańsku”
3. Należy utrzymać przepustowość kanału nie mniejszą, niż jak na odcinkach powyżej
4. Do studni pośredniej należy przełączyć istniejący prawostronny wylot kanału nie będącego w eksploatacji Gdańskich Wód o ile będzie to wymagane
5. Istniejący wylot ze względu na znaczne obniżenie nowego odcinka należy w całości przebudować, z włączeniem obecnego odprowadzenia DN800 oraz istniejącego kanału DN500 (chyba że, zostanie przełączony do studni pośredniej)
6. Ze względu na wykonywanie kanału metodą mikrotunelingu zwracamy uwagę na bliską lokalizację w pionie ist. kanału ks300 (na mapach oznaczonego jako kd300)
7. W przypadku konieczności obniżenia projektowanego wylotu nie można wykluczyć konieczności przebudowy istn. przepustu Dn1200 na terenie ogrodów działkowych

8. W ramach projektu należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na przebudowę krytego odcinka potoku wraz z wylotem oraz przepustu o ile będzie to wymagane.

Wytyczne są ważne 2 lata do dnia 17.08.2025 r

Z poważaniem

Do wiadomości:

N,TU, a/a

DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH
Szpakowski
Wojciech Szpakowski

Wojciech Zenon
Szpakowski
Zatwierdzam ten dokument
Gdańskie Wody
2023.08.17 08:19:21+02'00'