



UWAGI:

- 1/ Okablowanie wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu, dostawcę systemu ustalić z Inwestorem przed rozpoczęciem robót
- 2/ Standard okablowania - skrętka UTP kat. 6A
- 3/ Dokładne rozmieszczenie urządzeń/modułów ustalić z Inwestorem przed rozpoczęciem robót instalacyjnych
- 4/ Do zestawu dostarczyć brelok zbliżeniowy (50 szt.) oraz karty zbliżeniowe/karty identyfikacyjne (50 szt.).

PAWILON VI

Temat projektu Projekt budowlany budowy wind przy pawilonach szpitalnych nr: II, III, V, VI, VII, VIII, XVII, oraz wymiany windy w pawilonie szpitalnym nr XVIII w SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku				PROJEKT 3 Marek Pelc 44 - 200 Rybnik, ul. Św. Antoniego 1 tel.: 607 29 39 73 e-mail: biuro@projekt3.pl	
Adres inwestycji SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku				Data: LUTY 2022 r.	
Inwestor: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, tel.: 32/43-28-100, e-mail: kancelaria@psychiatria.com				Faza/Branża: PT / PW / INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Projektował:	Imię i nazwisko / specjalność mgr inż. Tomasz BIENIEK w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne	Nr upr. SLK/0996/PWOE/05 SLK/IE/3861/06	Podpis 	Nazwa rysunku: SYSTEM WIDEOFONOWY SCHEMAT OKABLOWANIA	
	Sprawdził: inż. Tadeusz JAŚKIEWICZ w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne	79/77/Op SLK/IE/4003/01		Skala: %	Nr rysunku: IE.VI.07