

Bydgoszcz, 20.01.2021 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie węzłów zad. 7 i 8 ul. Chodkiewicza 19 bud. D, E i F w Bydgoszczy, znak sprawy 2020/S 252-637602**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniu 18.01.2021 r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy.

Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej.

Pytanie

W zestawieniach węzłów poz.4 podano ilość naczyń przeponowych 2 szt. (dotyczy Chodkiewicza E,F i D) jest to poprawna ilość?

Odpowiedź Zamawiającego:

Mają być po dwa naczynia przeponowe dla centralnego ogrzewania jak w specyfikacji.

Specjalista
ds. zamówień publicznych

mgr Agata Budzyńska