

Zamawiający:
GMINA GORLICE
ul. 11 listopada 2
38-300 Gorlice

WYJASNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy zamówienia publicznego pn: **Rozbudowa sieci wodociągowej w Zagórzanach – etap I**

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Przedmiar robót:

- brak pozycji na montaż rurociągów PE fi 50 mm o dł. 102 mb, są objęte zakresem zleconym w projekcie umowy, SWZ, PT i PZ,

- czy wprowadzić do kosztorysu ofertowego koszty zakupu wodomierzy wraz z nakładkami do odczytu elektronicznego oraz zaworów zwrotnych – antyskażeniowych 3/4"

Odpowiedź 1:

- Zamawiający załącza zaktualizowany przedmiar robót.
Zamawiający jednocześnie zaznacza, że przedmiar jest elementem pomocniczym i zgodnie z zapisami SWZ, rozdział IV Uwagi pkt 5:
„5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, sztuką budowlaną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.”
- Pozycje wskazane w pytaniu mogą zostać dopisane do kosztorysu ofertowego

Pytanie 2:

Rozbieżność w doborze parametrów rur przewodowych dla sieci wodociągowej i przyłączy:

- w opisie do PT pkt. 1, PZ pkt. 4.1, STWIOR pkt. 2.1 jest „Sieć wodociągowa i przyłącza zaprojektowana została z rur PE 100 RC SDR17 PN10, natomiast w „Warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej” określonych w piśmie Urzędu Gminy, znak: GK.7021.26.91.2022 z dnia 02.12.2022 r. w pozycji 5 Przyłącza wodociągowe jest „zaprojektować z rur PE100 RC SDR11 PN16 o średnicy 40x307 mm”, oraz w pozycji 6 Sieć wodociągowa jest „zaprojektować z rur PE 100 RC SDR PN16 o średnicach Dn90 do DN50” – które rury przyjąć oraz określić parametry dla średnicy rur DN125.”

Odpowiedź 2:

Należy przyjąć rury PE 100 RC SDR11 PN16 dla wszystkich średnic rur, wskazanych w dokumentacji.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt
/-/ Jan Przybylski

.....