

Znak sprawy: ZP.201.86.2021.2

WSZYSCY WYKONAWCY

2022-01606



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **zaprojektowanie i wykonanie robót dekarskich w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 2 części.**

Zamawiający, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., informuje, że w toku ww. postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej jako „ustawa PZP” lub „PZP”) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie nr 1:

Pokrycie dachu na budynku Stary Rynek 46 wg mojej oceny jest nie starsze niż 8-10 lat. Czy PFU Stary Rynek 46/47 przewiduje remont dachu na obydwu budynkach?

Odpowiedź:

Przełożenie dachówki dotyczy tylko 1 dachu nr 47, ponieważ na budynku nr 46 jest nowa dachówka, która nie wymaga wymiany, co do pozostałych prac bez zmian.

Niniejsze odpowiedzi zamawiającego stają się integralną częścią SWZ.