

„DRO-LAB”  
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda  
Ul. Zacisze 7  
55-220 Jelcz-Laskowice

Nasz znak: DT/62u/2023  
Data: 9 marca 2023 rok

Sprawa: *uzgodnienie planu sytuacyjnego dla inwestycji pn. „Remont dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach ul. Fiołkowa i ul. Chabrowa”.*

W odpowiedzi na pismo z dnia 08-02-2023 r. (data wpływu 10-02-2023 r.) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jelczu – Laskowicach informuje, iż uzgadnia bez uwag plan sytuacyjny dla inwestycji pn. „Remont dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach ul. Fiołkowa i ul. Chabrowa” w zakresie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Informacje ogólne:

1. W dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji należy uwzględnić regulację wysokości posadowienia elementów uzbrojenia sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (tj. węzłów wodociągowych, węzłów wodociągowych hydrantowych, skrzynek ulicznych wodociągowych, włazów i pokryw studni kanalizacji sanitarnej oraz samych studni itp.) do poziomu projektowanej nawierzchni terenu.
2. Co najmniej na 8 tygodnie przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji, Inwestor/Wykonawca powinien powiadomić ZGK Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach o terminie rozpoczęcia robót budowlanych w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
3. W okresie poprzedzającym rozpoczęcie prac budowlanych, przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani są do dokonania wraz z pracownikami ZGK inwentaryzacji elementów uzbrojenia sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (tj. węzłów wodociągowych, węzłów wodociągowych hydrantowych, skrzynek ulicznych wodociągowych, włazów i pokryw studni kanalizacji sanitarnej oraz samych studni itp.) i ich trwałego oznaczenia w terenie.
4. Prace ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w pobliżu występowania elementów uzbrojenia sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
5. W przypadku uszkodzenia sieci wod.-kan. lub przyłączy wod.-kan. należy bezzwłocznie powiadomić ZGK Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach.
6. Koszty naprawy uszkodzonej sieci wod.-kan. lub przyłączy wod.-kan. (zinwentaryzowanych, błędnie zinwentaryzowanych lub niezinwentaryzowanych geodezyjnie), leżą po stronie Inwestora/Wykonawcy przedmiotowej inwestycji.

Z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU**

  
mgr Władysław Czabak

Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu – Skala 1:500
2. Faktura za uzgodnienie branżowe.

Sprawę prowadzi: mgr inż. Marta Białogłowicz tel. 71 3035246, e-mail: [marta.bialoglowicz@zgk-jelcz.pl](mailto:marta.bialoglowicz@zgk-jelcz.pl)



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
Sp. z o.o. w Jelezu-Laskowicach  
55-221 Jelez-Laskowice, ul. Techników  
tel./fax 71 315 80 17, 71 303 52 41  
DZIAŁ TECHNICZNY  
Konto: ING Bank Śląski S.A. o/Wrocław  
26 1050 1575 1000 0022 4994 0079  
NIP 912-15-91-648, REGON 931116963

### UZGODNIENIE

Projekt uzgodniono bez uwag / z uwagami

Zał. do uzgodnienia L.dz. DT / 624/2023

z dnia 09.03.2023 r.

SPECJALISTA  
D/S TECHNICZNYCH

mgr inż. Marta Białogłowa



