



Kwidzyn, dnia 28.01.2021 r.

ZP.271.1.2021

Zapytania do treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych”**.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Prosimy o określenie sposobu odwodnienia dróg dla części 1, 2, 4, 5. Dane te mają istotny wpływ na określenie cen projektu oraz zakresu opracowania map do celów projektowych.

Odp.: Zamawiający informuje, że dla zakresu obejmującego obydwie dokumentacje w miejscowości Dankowo (część 1 i część 2 zadania) Gmina Kwidzyn posiada opracowaną koncepcję budowy dróg wraz z kanalizacją deszczową.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że przy opracowaniu dokumentacji budowy dróg jak i odwodnienia można bazować na ww. opracowaniu lub można uwzględnić inne dostępne rozwiązania techniczne i technologiczne.

Dla części 4 i 5 (Rakowiec 2 i Rakowiec 3) Gmina Kwidzyn przewiduje możliwość wykorzystania działek geod. nr 207/7 i 207/9 na potrzebę budowy zbiornika odparowująco - rozsączającego, jak również wykorzystania istniejących rowów odwadniających drogę powiatową. Ewentualnie można rozważyć możliwość odprowadzenia do istniejącej sieci melioracyjnej zlokalizowanej na działkach geod. nr 226/23 lub 220 lub też uwzględnić inne dostępne rozwiązania techniczne i technologiczne.

ZASTĘPCA WÓJTA


Krzysztof Michalski