


#### UWAGA!

- Wymiary podano w cm,
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
- Ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
- Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi.
- Fundamenty zaprojektowano dla strefy przemarzania gruntu  $H_z=1,0m$
- Pod wszystkimi fundamentami wykonać podlewkę z chudego betonu grubości minimum 10cm.
- Wszystkie fundamenty zabezpieczyć przeciwwilgociowo 2 x dysperbit.
- W trakcie prac fundamentowych zwrócić szczególną uwagę na nienaruszenie struktury gruntów budujących dno wykopu, aby nie dopuścić do ich rozluźnienia.
- Kategorycznie zabrania się pozostawiania wykopów niezabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych. Bezpośrednio po wykonaniu wykopów należy układać chudy beton.

- Zabezpieczyć wykopy fundamentowe przed dopływem wody wstępnej. W trakcie wykonywania wykopów należy być przygotowanym na wystąpienie nie wykazanej w dokumentacji wody gruntowej.
- W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nasypowych lub gruntów spoistych w stanie plastycznym dokonać ich wymiany, zastępując je poduszkami z chudego betonu.
- Wszelkie przebicia w fundamentach należy zlokalizować na podstawie rysunków branżowych.
- Posadzki oddylaować od ścian styropianem gr. 2cm.
- Na ławach ułożyć dwie warstwy papy na lepiku.
- Pręty zbrojeniowe łączyć na zakład min 50 cm
- Zbroić 4Ø12, L=100cm w każdym narożu, strzemiona Ø6 co 15 cm
- R1-rdzeń żelbetowy 24x24 cm zbrojony 4Ø12 A-III 34GS, strzemiona Ø6 A-0 St0S co 15 cm.
- W przypadku stwierdzenia odmiennych warunków gruntowych, niż przewidziano w obliczeniach należy skontaktować się z autorskim biurem projektowym.

Beton	B20 (C16/20)
Stal	St0S-b 34GS
Otulina dolna	$c_{nom}=50\text{ mm}$
Otulina boczna	$c_{nom}=50\text{ mm}$

RZUT FUNDAMENTÓW		SKALA	1:100
		BRANŻA	KONSTRUKCJA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJNEGO - PRZEBUDOWA BUDYNKÓW ZAPLECZA SOCJALNEGO		
INWESTOR	GMINA ROGOWO ul. Kościelna 8, 88-420 ROGOWO		
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 150, 151, 152, obręb ROGOWO, gm. ROGOWO		
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Zwierzykowski KUP/0081/POOK/07 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanejbez ograniczeń	DATA I PODPIS	14.10.2019 r.
		NR RYSUNKU	K1