

Zasypka główna–dopuszcza się częściowe wykorzystanie gruntu rodzimego
Nie stosować gruntu rodzimego do zasypki pod nawierzchnię drogową

Taśma lokalizacyjna w przypadku sieci wodociągowej

Obsypka–wypełnienie wokół rury (piasek średni)
obsypka piaskowa do 0,3m ponad wierzch rury

Drut miedziany sygnalizacyjny o przekroju 1mm2 w przypadku sieci wodociągowej

Projektowany rurociąg

Podsypka piaskowa gr. 0,15m
(w przypadku gruntów o wysokim poziomie wód gruntowych podsypkę należy wykonać ze żwirków frakcji 2...8mm)
Spód rury podbity dwustronnie piaskiem dobrze zagęszczonym; pogłębienia na złączach

przedmiot opracowania:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO ORAZ BUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW WRAZ Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ W MIEJSCOWOŚCI KALISKA, GMINA WĄGROWIEC

adres inwestycji:

Kaliska, gm. Wągrowiec
Dz. nr 23/21, 25/12, 26/9, 23/36, 57/56, 59, 26/5, 27/9, 60/6, 60/13, 60/22, 22/5, 60/26, 22/3.

inwestor:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu
ul. Janowiecka 98a
62-100 Wągrowiec

rysunek:

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

branża:	data	skala:
SANITARNA	08.2022	-

projektował:
mgr inż. Michał Kassner
upr. nr WKP/0161/POOS/21
podpis: Kassner

S–17

sprawdził:
mgr inż. Dariusz Zdunek
upr. nr WKP/0169/PWOS/16