



Identyfikacja urządzenia	Q1	F1	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Identyfikacja szlaczki			TM/L1.1	TM/L1.2	TM/L1.3	TM/L1.4	TM/L1.5	TM/L2.1	TM/L2.2	
Opis			Zasilanie Grzadz	Zasilanie Grzadz	Zasilanie Grzadz ogrzewanie	Zasilanie Grzadz ogrzewanie	Zasilanie Grzadz ogrzewanie	Zasilanie Oswietlenia	Zasilanie Oswietlenia	Rezerwa
Typ kabla	5x10mm2		3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	
Typ izolacji kabla	YCY		YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	

System podstawowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym -
IZOLACJA

System dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - SZYBKIE
WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

Instalacja w układzie TN - S

ROZABUD Andrzej Różański	Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na cele usług administracji	
Inwestor:	Urząd Gminy w Krzymowie ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów	
Lokalizacja:	obr. Krzymów (0013), dz.nr 184/1; 184/2, gm. Krzymów (301006_2)	
Nazwa rysunku: RZUT PARTERU		Nr ark.: E-02
Projektował: mgr inż. Ireneusz Jeńć uprawnienia do projektowania i kierowania budową i robotami w specjalności instalacyjnej b.o. nr.: GPBI 7342-9/87		Skala: 1:50
		Data: 08.2022 r.