


Legenda

Projektowana wiata

Projektowany kabel

Uwagi:

1. Istniejace okablowanie będące w kolizji z projektowanymi fundamentami osłonić rurą dwudzielną typu Arot i zagłębić pozniżej poziomu posadowienia.
2. Rysunek rozpatrywać z uwzględniem PZT branży Architektonicznej.

# Projekt techniczny

PROJEKT

Budowa wiaty z punktem ładowania samochodów elektrycznych wraz z montażem paneli fotowoltaicznych

Dom Pomocy Społecznej w Bramkach


**SM PROJEKT**
ul. Kwiatowa 26
96-515 Seroki Parcela

tel: 506-021-452
501-323-050
smprojekt@o2.pl
www.sm-projekt.pl


INWESTOR

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

ADRES INWESTYCJI

ul. Północna 05-870 Bramki
gm. Błonie

Id.dz. 143201_5.0008.12/3

BRANŻA

Elektryczna

PROJEKTOWAŁ: PODPIS:
mgr inż. Janusz Waszak
NR UPRAWNIEŃ:
Wa-488/91

SPRAWDZIŁ: PODPIS:
mgr inż. Łukasz Pęczek
NR UPRAWNIEŃ:
MAZ/0032/POOE/12

TYTUŁ RYSUNKU

PZT instalacje elektryczne - Bramki

| SKALA | DATA | NR RYSUNKU |
|---|---|---|
| 1:500 | 25.11.2022 | SM100/ E / 01.1 |