

Legenda

Projektowana wiata

Projektowany kabel

Uwagi:

1. Istniejace okablowanie będące w kolizji z projektowanymi fundamentami osłonić rurą dwudzielną typu Arot i zagłębić poniżej poziomu posadowienia.
2. Rysunek rozpatrywać z uwzględniem PZT branży Architektonicznej.

Projekt techniczny

PROJEKT

Budowa wiaty z punktem ładowania samochodów elektrycznych wraz z montażem paneli fotowoltaicznych

Dom Pomocy Społecznej w Sadowej

SM PROJEKT
ul. Kwiatowa 26
96-515 Seroki Parcela

tel: 506-021-452
501-323-050
smprojekt@o2.pl
www.sm-projekt.pl

INWESTOR

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

ADRES INWESTYCJI

ul. Jagodowa 2;
05-092 Sadowa.
Id.dz. 143205_5.0012.181

BRANŻA

Elektryczna

PROJEKTOWAŁ: PODPIS:
mgr inż. Janusz Waszak
NR UPRAWNIEŃ:
Wa-488/91

SPRAWDZIŁ: PODPIS:
mgr inż. Łukasz Pęczek
NR UPRAWNIEŃ:
MAZ/0032/POOE/12

TYTUŁ RYSUNKU

PZT instalacje elektryczne - Bramki

SKALA	DATA	NR RYSUNKU
1:500	25.11.2022	SM100/ E / 01.6