Ładowarka 50kW
UW/PWP-główny wył.ppoż.prądu
Ładowarka 22kW
Rozdzielnia RL
Ładowarka 22kW
YKY 3x2,5 do bramy
Brama sterowanie
YAKY 5x95mm
YAKY 5x95mm

Legenda

Projektowana wiata

Projektowany kabel

Uwagi:
1. Istniejace okablowanie będące w kolizji z projektowanymi fundamentami osłonić rurą dwudzielną typu Arot i zagłębić poziomu posadowienia.
2. Rysunek rozpatrywać z uwzględniem PZT branży Architektonicznej.

Projekt techniczny

PROJEKT

Budowa wiaty z punktem ładowania samochodów elektrycznych wraz z montażem paneli fotowoltaicznych

Siedziba Starostwa Warszawskiego Zachodniego

SM PROJEKT
ul. Kwiatowa 26
96-515 Seroki Parcela

tel: 506-021-452
501-323-050
smprojekt@o2.pl
www.sm-projekt.pl

INWESTOR

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

ADRES INWESTYCJI

ul. Poznańska 129/133;
05-850 Ożarów Mazowiecki
Id.dz. 143206_4.0011.224/1

BRANŻA

Elektryczna

PROJEKTOWAŁ: PODPIS:
mgr inż. Janusz Waszak
NR UPRAWNIEŃ:
Wa-488/91

SPRAWDZIŁ: PODPIS:
mgr inż. Łukasz Pęczek
NR UPRAWNIEŃ:
MAZ/0032/POOE/12

TYTUŁ RYSUNKU

PZT instalacje elektryczne - PWZ

SKALA	DATA	NR RYSUNKU
1:500	25.11.2022	SM100/ E / 01.2