



**POLSKI  
ŁĄD**



Znak sprawy: 271/5/2024

Gmina Lubenia

Lubenia dnia 12.04.2024 r.

**271/5/2024**

## **WYJAŚNIENIA nr 7 DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o zamówienie publiczne Nr 271/5/2024- „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia.

W odpowiedzi na złożone zapytanie dotyczące treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia.” na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Gmina Lubenia przedstawia treść przesłanych zapytań i wyjaśnia co następuje:

### **ZADANIE 1**

#### **Pytania i odpowiedzi**

1. Czy wg schematu rozwinięcie instalacji CT nie jest zaprojektowany zawór trójdrogowy z siłownikiem na obiegu CT i nagrzewnicy w centrali, czy taki zawór jest wymagany?

Układ zaworowy przy nagrzewnicach w centrali według załączonego rysunku: "GRZ9-R01".

2. Przywołując przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” Art. 99 ust. 4 „przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub producentów” Informujemy, że urządzenia do oczyszczania powietrza nawiewanego uwzględnione w przedmiarze robót instalacji wentylacji mechanicznej, określają jednego wykonawcę w tym producenta tych urządzeń.
3. W nawiązaniu do powyższego pytania prosimy o zajęcie stanowiska przez projektanta, w jakim celu zostały uwzględnione najwyższej jakości filtry (ponieważ nie zostało uwzględnione w opisie technicznym oraz Inwestor nie uwzględnił tego w swoich



**POLSKI  
ŁĄD**



Znak sprawy: **271/5/2024**

**Gmina Lubenia**

wymaganiach) oraz o wskazanie przynajmniej dwóch innych firm, które produkują urządzenia o wskazanych parametrach.

Nie wskazuje się jednoznacznie producenta, a tym bardziej wykonawcy bo takowy nie istnieje. Przyjęto urządzenie produkowane na indywidualnie zamówienie, należy złożyć zapytania do firm zajmujących się produkcją urządzeń filtracyjnych. Parametry poszczególnych komponentów zostały szczegółowo podane i stanowią minimalne wymagania.

4. Z uwagi na brak możliwości korekty przedmiarów robót, zwracamy się z prośbą o zaktualizowanie przedmiarów robót zgodnie z dokumentacją projektową.

Zaktualizowano.

5. Proszę poprawę zestawu wodomierzowego zgodnie z warunkami technicznymi, przepisami oraz normami. W zestawie wodomierzowym brakuje armatury, która jest wymagana oraz jest niespójność pod względem armatury kołnierzonej i gwintowanej, co należy jasno określić w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach

Zestaw wodomierzowy wykonać zgodnie z rysunkiem nr W3 " Schemat układu wodomierzowego".

### **ZADANIE 3**

Dokonuje się modyfikacji PFU.

### **Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ .**

Wyjaśnienia do SWZ stanowią integralną część SWZ.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert ulega zmianie ma **24.04.2024 r.** do godz. **09:00**. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. **09:10**, w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Otrzymują:

1. Wykonawcy pobierający SWZ.
2. [www.bip.lubenia.pl](http://www.bip.lubenia.pl)
3. [https://platformazakupowa.pl/pn/gmina\\_lubenia](https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia)
4. A/a.

WÓJT GMINY  
mgr inż. Adam Skoczylas