

Krotoszyn, dnia 30.04.2024r.

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Modernizacja – przebudowa ul. Kaliskiej w Sulmierzycach – Przetarg II”

Pytanie

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie kosztorysu pomocniczego dotyczącego chodnika pozycji w nim zawartej krawężnik granitowy oraz kostka granitowa kamienna 12/12 prosimy o dokładne określenie jaką kostkę i krawężnik należy wycenić gdyż jest bardzo duża różnica cenowa

Czy kostka ma być łupana?

Odpowiedź

W odpowiedzi na zadane pytanie uprzejmie informuję, że w kosztorysie pomocniczym Zamawiający opisał kostkę granitową 12x12 łupaną, a krawężnik granitowy 15x30x100 cięty.