ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ					
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Wys. użytk. [m]	Pow. podłogi [m²]	Pow. użytk. [m²]
2.1	KOMUNIKACJA	PŁYTKI GRES ANTYPOŚLIZGOWE	2,75	20,50	20,50
2.2	WC		2,20	3,53	3,53
2.3	GABINET TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ	PANELE WINYLOWE	2,75	17,16	17,16
2.4	SALA TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ		2,75	12,20	12,20
	Razem			53,39	53,39



OZNACZENIA:

——— zasilanie CO

— — — powrót CO

CV33-60 L=1,0m ——— typ grzejnika PURMO o wys. H cm i długości L m

kratka wentylacyjna transferowa

wentylacja mechniczna zintegrowana z czujnikiem światła i ruchu oraz wyłącznikiem czasowym

nawiewnik w górnej ramie okiennej o wydajności 30m3/h



ZESTAWIENIE POWIETRZA WENTYLACYJNEGO								
Nr	Pomieszczenie	Wys. pom	Pow. pom	Kub. pom	przepływ powietrza wentylacyj. [m3/h]	krotność wymian [1/h]	urządzenie	
		m	m2	m3			nawiew	wywiew
I PIĘTRO								
2/2	WC	2.2	3.5	8	50	6.4	z pom. 2/3 i 2/4 przez kratkę transferową w drzwiach	kanał wentylacji grawitacyjnej wspomagany wentylatorem sprzężonym z czujnikiem ruchu i wyłącznikiem czasowym
2/3	SALA TERAPEUTYCZNA	2.8	12	34	30	0.9	nawiewniki okienne	kanał wentylacji grawitacyjnej wyposażony w hybrydową nasadę kominową np.turbowent DN150
2/4	SALA TERAPEUTYCZNA	2.8	18	50	60	1.2	nawiewniki okienne	kanał wentylacji grawitacyjnej wyposażony w hybrydową nasadę kominową np.turbowent DN150

RZUT I PIĘTRA - CO,WENT.

OBIEKT	ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ	SKALA RYS.: 1:100
ADRES	UL. KLASZTORNA 2, 86-100 ŚWIECIE DZIAŁKA NR 1227/1	DATA: 01.2024 r.
INWESTOR	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UL. KLASZTORNA 2, 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: IS-5

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH JANUSZ GRABOWSKI
ul. Bydgoska 2A; 86-100 Świecie
tel.: 661 793 740
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
MARCIN KUKLIŃSKI mgr inż.	KUP/0142/POOS/12 w spec. instalacyjnej	SANITARNA Projektant	