

Świątajno, dnia 19.04.2024 r.

Gmina Świątajno
ul. Grunwaldzka 15
12-140 Świątajno

Do wszystkich oferentów

Dotyczy: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątajnie”.

Mając na względzie zapytania Wykonawców związane ze sposobem wyceny robót w zakresie:

1. Odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 12.04.2024 r., w zakresie wykonania **objektu nr 26**- proszę zwrócić uwagę, że jest to poz. 259-260 przedmiaru Wykonawcy -technologia Brak natomiast w przedmiarze studzienki: dodaje się w przedmiarze z branży technologicznej. dodatkowej pozycji 274 oraz wycenę:

KNR 2-18-06-13 – Sieci i uzbrojenie el. sieci studnie rewizyjne szt. 1.

2. W zakresie czyszczenia filtra (odpowiedź na pytanie nr 4 z dnia 12.04.2024 r.), dodaje się pozycje w przedmiarze z branży technologicznej. dodatkowej pozycji 275 oraz wycenę:

KNR 2-010211-07 2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładawczymi na odległość do 1 km w ilości 1200,00 m³

3. W zakresie rozruchu technologicznego: dodaje się pozycje w przedmiarze z branży technologicznej dodatkowej pozycji 276 oraz wycenę:

KALKULACJA WŁASNA: ROZRUCH TECHNOLOGICZNY szt 1

4. Odwadnianie: dodaje się pozycje w przedmiarze z branży technologicznej dodatkowej pozycji 277 oraz wycenę:

KNR 2-01 0607-01, - igłofiltry, ilość 25 szt

5. Rozbiórki (stacja dmuchaw) dodaje się pozycje w przedmiarze z branży technologicznej dodatkowej pozycji 278-280 oraz wycenę:

KNR13-12 01 01-03 obmiar 34,94 m³ oraz

KNR 4-04 1107-01 1107-04 obmiar 0,75 t,

KNR4-01 0108-09 0108-10, obmiar 34,94 m³

6. W zakresie przedmiaru branży elektrycznej należy przewidzieć ułożenie tymczasowego

kabla zasilającego rozdzielnicę RG z dotychczasowego przyłącza w budynku 14 tj 70 mb kabla YKY 4x 50 w przewidywanym do wykonania wykopie pomiędzy rozdzielnią RG i ZK14. W tym celu należy zastosować **KNR5 0707-04, obmiar 70 mb- dodaje się pozycję 108 przedmiaru instalacje elektryczne.**

Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania oraz zastosowania powyższych pozycji wraz z ich wyceną.

Alicja Kołakowska

Wójt Gminy Świętajno

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu