

MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI
ul. Stanisława Moniuszki 6
06-200 Maków Mazowiecki

**Do wszystkich Wykonawców
nr post.: 8/21**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 8/21 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadania pod nazwą: „**Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie miasta Maków Mazowiecki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania „Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc”**”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje iż wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1. Zwracam się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie. W PFU pkt 2.2.2 b wymagania dotyczące inwerterów wskazano następujące wymagania minimalne dla urządzeń ;

- maksymalna sprawność 99,0 % - sprawność europejska
- 98,8 (bez określenia jednostki miary)
- moc minimalna 100 kW.

Według naszej wiedzy żaden z około dziesięciu najważniejszych producentów falowników nie jest w stanie spełnić wymagań zawartych w PFU. Jeżeli nawet jest producent spoza największych i oferujących najbardziej dojrzałe technicznie rozwiązania (co wiąże się również z gwarancją i serwisem urządzeń) spełniłby wskazane w PFU warunki to w naszej ocenie narusza to przepis o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji art. 29 ust.2 PZP.

W związku z powyższym wnosimy o dokonanie zmiany kryteriów na następujące ;

- maksymalna sprawność 98,7 %
- sprawność europejska - 98,3 %
- moc minimalna 100 kW.

co umożliwi zachowanie zasady uczciwej konkurencji i nie ograniczy wyboru z najlepszych możliwych do zastosowania urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane sprawności urządzeń, ale należy traktować je jako graniczne.

Z-ca Burmistrza Miasta

/-/ Aneta Wanda Dąbrowska