

**Chodzież, 12 lipca 2024 r.**

**Wykonawcy,  
którzy ubiegają się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest „Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież”. Prowadzący postępowanie – Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży, działając zgodnie z art. 284 ust. 1 - 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

**1. Czy Zamawiający posiada przedmiary pomocnicze na zadanie jak w tematyce? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie?**

Odpowiedź:

*Zamawiający załącza pomocnicze przedmiary robót opracowane na bazie PFU. Załączone przedmiary nie określają szczegółowego zakresu robót, mają wyłącznie charakter szacunkowy - koncepcyjny.*

**2. Czy Zamawiający posiada mapy do celów projektowych?**

Odpowiedź:

*Zamawiający nie posiada map do celów projektowych.*

**3. Czy Zamawiający posiada badania nośności istniejących podbudów na jezdniach dróg? Wymaganie nośności to 115Kn/OŚ. Bez odpowiednich parametrów podbudów nie da się uzyskać takiej nośności tylko na warstwach bitumicznych.**

Odpowiedź:

*Opinia geotechniczna stanowi załącznik do PFU, w ramach której wykonano badania geotechniczne oraz odwierty w istniejącej nawierzchni. Stanowi to podstawę dla propozycji konstrukcji drogi. W ramach obowiązków Wykonawcy jest wykonanie niezbędnych badań oraz opinii, które będą stanowić podstawę dla wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych o założonych i zgodnych z PFU parametrami.*

*Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie badań diagnostycznych istniejącej nawierzchni oraz wykonanie dodatkowych odwiertów w zakresie niezbędnym do określenia parametrów istniejącej podbudowy.*