



Suma długości dla
Hali - YDY 3x1,5mm²
+ DMV 2x1,5mm²
l=150m, przewadzić w
korycie stalowym
KGR50H42/2/0,5
h=6,5m
wszystkie wypusty
na H=6,5m

Suma długości dla
Hali - YDY 3x1,5mm²
+ DMV 2x1,5mm²
l=95m, przewadzić w
korycie stalowym
KGR50H42/2/0,5
h=6,5m
wszystkie wypusty
na H=6,5m

Suma długości dla
Hali - YDY 3x1,5mm²
+ DMV 2x1,5mm²
l=105m, przewadzić w
korycie stalowym
KGR50H42/2/0,5
h=6,5m
wszystkie wypusty
na H=6,5m

Suma długości dla
Hali - YDY 3x1,5mm²
+ DMV 2x1,5mm²
l=105m, przewadzić w
korycie stalowym
KGR50H42/2/0,5
h=6,5m
wszystkie wypusty
na H=6,5m

Nazwa firmy		PUPIG Arkadiusz Łojewski	
Temat		07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57	
Tytuł projektu		Instalacja ogrzewania magazynu nr 2 w Składowicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu	
Inwestor		Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa	
Autor projektu		inż. Arkadiusz Łojewski	
Sprawdził		mgr inż. Dariusz Dzięwski	
Data		04.2023	
Skala		1 : 100	
Strona		2	