



Legenda:

1. zawór odcinający kulowy dn20
2. zawór równoważący
3. zawór regulacyjny z siłownikiem
4. filtr siatkowy
5. połączenie elastyczne
6. odpowietrznik automatyczny z zaworem

Uwaga:

armatura i urządzenia w klasie PN16
przeznaczone do temperatury pracy do 120°C

Nazwa firmy	PUPiG Arkadiusz Łojewski 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57	
Temat	Instalacja ogrzewania magazynu nr 2 w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu	
Tytuł rysunku	Podłączenie aparatu grzewczego	Data 04.2023
Inwestor	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa	Skala -
Autor projektu	inż. Arkadiusz Łojewski Upr.MAZ/0211/P00S/07	Podpis
Sprawdził	mgr inż. Dariusz Ciszewski Upr. PDL/0116/PWOS/11	Podpis
		Nr rys. 3