1:100

1:100



UŁOŻENIE RUR W WYKOPIE



SCHEMAT RURY OCHORNNEJ



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRO–POMIAR s.c.
ul. Legionów 59
42–200 Częstochowa
tel. / fax 34 361 61 35
tel. kom. 603 666 111 603 999 222
mail biuro@propomiar.com.pl

UWAGI OGÓLNE

1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektorczymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.

3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.

5. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z projektem instalacji.

6. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić ogniochronnie w klasie odpornośći ogniowej przegrody.

INWESTOR:
Gmina Międzylesie
pl. Wolności 1
57–530 Międzylesie

OBIEKT I ADRES:
Hala sportowa w Międzylesiu
jedn. ewid. Międzylesie,
obręb nr 020810_4.0001 Międzylesie,

TEMAT:
Budowa hali sportowej w Międzylesiu
na działce nr 412/1

BRANŻA:
Instalacje sanitarne

TYTUŁ RYSUNKU:
Instalacja zbiornikowa LPG 2x6700
– profil przyłącza gazu

OPRACOWAŁ:	DATA:
mgr inż. Piotr Mogiera *upr. nr SLK/0499/PWOS/04* *spec. instalacyjna sanit. b.o.*	*01.2019*
SPRAWDZIŁ:	DATA:
mgr inż. Elżbieta Wiśniewska *upr. nr UAN–VII/8386/11/87* *spec. instalacyjna sanit. b.o.*	*01.2019*
SKALA:	NR RYSUNKU:
1:100/100	*I–13*