



LEGENDA:

- wentylacja nawiewna
- wentylacja wywiewna
- instalacja grzewcza
- instalacja chłodnicza
- DDZ - dysza dalekiego zasięgu
- KDZ - kratka dalekiego zasięgu
- KW - kratka wywiewna
- AW - anemostat wywiewny
- AN - anemostat nawiewny
- KT - kratka transferowa w drzwiach
- nawiewnik okienny (fabryczne wyposażenie okien)

1.1 KOMUNIKACJA I	77,45m ²
1.2 WIDOWNIA I	61,67m ²
1.3 WIDOWNIA II	47,15m ²
1.4 SANITARIAT DLA NN	5,12m ²
1.5 PRZEDSIÓNEK WC MĘSKI	7,03m ²
1.6 SANITARIAT MĘSKI	9,63m ²
1.7 SCHOWEK PORZĄDKOWY	3,46m ²
1.8 PRZEDSIÓNEK WC DAMSKI	5,72m ²
1.9 SANITARIAT DAMSKI	5,60m ²
1.10 POMIESZCZENIE SPIKERÓW	12,26m ²
1.11 POMIESZCZENIE TECHNICZNE I	7,81m ²
1.12 POMIESZCZENIE TECHNICZNE II	13,68m ²
1.13 WENTYLATORNIA	33,69m ²
1.14 KOMUNIKACJA II	29,76m ²
1.15 KLATKA SCHODOWA I	17,07m ²
1.16 KAWIARNIA	55,19m ²
1.17 BAR	9,03m ²
1.18 ZAPLECZE KAWIARNI	12,81m ²
1.19 SANITARIAT	2,16m ²
1.20 POM. PRACOWNIKÓW	6,36m ²
1.21 Z ANEKSEM PORZĄDKOWYM	4,86m ²
1.21 KLATKA SCHODOWA II	4,86m ²
RAZEM	427,41m²



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRO-POMAR s.c.
 ul. Legionów 59
 42-200 Częstochowa
 tel. / fax 34 361 61 35
 tel. kom. 603 666 111 603 999 222
 mail: biuro@propomiar.com.pl

UWAGI OGÓLNE

- Rysunku nie skalować.
- Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wyniały sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.
- Ostateczną korektę wprowadzić na budowie.
- Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Eventualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorcowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewłaściwe jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.
- Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebiegi porównać z projektem instalacji.
- Przebiegi instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelniać ogniochronnie w klasie odporności ogniwowej przegrody.

INWESTOR:
 Gmina Międzyzysie
 pl. Wolności 1
 57-530 Międzyzysie

OBIEKT I ADRES:
 Hala sportowa w Międzyzysiu
 jedn. ewid. Międzyzysie,
 obręb nr 020810_4.0001 Międzyzysie,

BRANŻA:
 Instalacje sanitarne

TYTUŁ RYSUNKU:
 Instalacja wentylacji mechanicznej
 - rzut antresoli

OPRACOWAŁ:
 mgr inż. Piotr Magiera

upr. nr SLK/0499/PWOS/04
 spec. instalacyjna sanit. b.o.

SPRAWDZIŁ:
 mgr inż. Elżbieta Wiśniewska

upr. nr UAN-VIII/83861/11/87
 spec. instalacyjna sanit. b.o.

SKALA:
 1:100

NR RYSUNKU:
 I-2