



UNIWERSYTET ŚLĄSKI  
40- 007 KATOWICE  
NIP 634-019-71-34;  
REGON 000001347

Katowice, dnia 29.09.2022 r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
NR DZP.381.068.2022.UGK

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ NR 1

---

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej 215 000 euro pn.: „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Budowa instalacji fotowoltaicznej, systemu wysokosprawnej kogeneracji i kotłowni gazowej wraz z podłączeniem i integracją z istniejącym systemem elektroenergetycznym i ciepłowniczym w ŚMCEiBI w Chorzowie”, nr sprawy DZP.381.068.2022.UGK

---

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej także: *ustawą Pzp*, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z przepisem ust. 6, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Proszę o informację czy dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem projekt wykonawczy.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ (załącznik: Opis przedmiotu zamówienia - pkt 7.3) należy sporządzić między innymi projekt wykonawczy.



Pytanie nr 2:

Proszę o określenie zakresu szczegółowości projektu branży elektrycznej i AKPiA - czy schematy rozdzielnic mają być wykonane jako jednokreskowe dla obwodów jedno i trójfazowych czy wielokreskowe.

Odpowiedź:

Schematy elektryczne rozdzielnic należy wykonać jako jednokreskowe.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

Przewodniczący Komisji Przetargowej: