Czujki pasywne ruchu	Czujniki otwarcia / zamknięcia	Czytniki	Klawiatury



Uwagi i oznaczenia:

1. Do czujek należy doprowadzić przewody YTDY 8x0,5mm
2. Do klawiatur i czytników należy doprowadzić przewody YTDY 14x0,5mm
3. Przejścia instalacji elektrycznych przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności odpowiadającej danej przegrodzie, przepusty wykonać na bazie przepustów kablowych np. Promastop

UWAGI:
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHICON S.C. Jerzak Szaraniec 44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7	INWESTOR Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród
TEMAT Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	ADRES INWESTYCJI ul. Jaśminowa dz. nr 3/70 55-140 Żmigród

NAZWA RYSUNKU	DATA	SKALA	NR RYS.
Schemat ideowy instalacji sygnalizacji włamania	25.02.2022	%	IN-9
proj. Andrzej Konopelski			
wyk. Andrzej Konopelski			
spr.			