

TT-066-0253-05249-22

Chrzanów, 05.08.2022 r.

Urząd Miejski w Chrzanowie
ul. Aleja Henryka 20
32-500 Chrzanów

Pełnomocnik: Dominik Kącki
A 4 Projekt Pracownia Projektowa
Oś. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia

Dotyczy: uzgodnienia zadania pn. „Rozbudowa drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Broniewskiego w Chrzanowie.” w zakresie kolizji z siecią wodociągową oraz kanalizacyjną.

W odpowiedzi na pismo znak 002/Pop-01/dk/2022 z dnia 20.07.2022 r. (data wpływu 22.07.2022 r.) Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. informuje, że uzgadnia powyższe zadanie inwestycyjne na warunkach:

1. Na załączonej mapie sytuacyjnej wkreślono orientacyjny przebieg istniejącej sieci wodociągowej (kolorem niebieskim) oraz sieci kanalizacyjnej (kolorem brązowym) zinwentaryzowanej oraz pozostającej w eksploatacji naszego przedsiębiorstwa.
2. Istniejący wodociąg DN 100 stalowy przebiegający w poprzek projektowanej drogi zabezpieczyć poprzez zabudowę w rurze osłonowej.
3. Istniejący wodociąg DN 100 żeliwny przewidzieć do wymiany.
4. Projekt przebudowy wodociągu uzgodnić w Wodociągach Chrzanowskich Sp. z o.o.
5. Prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. Nadzór należy zlecić pisemnie na 7 dni przed rozpoczęciem prac. Nadzór jest odpłatny zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
6. Dokładne położenie i głębokość posadowienia naniesionych sieci należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy zabezpieczyć je i powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru.
7. Należy zachować szczególną ostrożność oraz normatywne odległości przy posadawianiu projektowanej infrastruktury względem istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz przyłączy (zgodnie z wytycznymi do projektowania dostępnymi na stronie https://wodociagi.chrzanowskie.pl/wytyczne_dla_projektantow_i_wykonawcow/).
8. Wszystkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z istniejącą siecią wodociągową i kanalizacyjną wykonać zgodnie z przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
9. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy zachować minimalne przykrycie istniejących sieci uniemożliwiające ich zamarzanie (minimum 1,4 m).
10. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy nie przekraczać maksymalnego przykrycia istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (maximum 3,0 m).
11. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.
12. Uzbrojenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz przyłączy wyprowadzić do niwelety projektowanej nawierzchni.

W razie odpowiedzi prosimy powoływać się na znak pisma. Sprawę prowadzi **Krzysztof Wierzbic tel. 32 623 96 14**

TEL. 32 624 13 60 | 32 624 13 70

FAX 32 623 32 42

E-MAIL: POCZTA@WODOCIAGI.CHRZANOWSKIE.PL

KRS: 0000067967 | NIP: 628-00-01-037 | REGON: 271953804

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
WYDZIAŁ XII GOSPODARCTWO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 83 072 500 ZŁ

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z karami wynikającymi z zawartych umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
14. Okres ważności uzgodnienia wynosi 2 lata od daty niniejszego dokumentu.
15. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi zgody na realizację jakichkolwiek przebudów istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz przyłączy wynikających z konieczności usunięcia kolizji w terenie.
16. Na terenie projektowanej inwestycji mogą znajdować się urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne niebędące własnością Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o.
17. W przypadku występowania niewystarczającej głębokości położenia istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych utrudnień należy przewidzieć możliwość ich przełożenia. W takim przypadku należy wystąpić do Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji.
18. Uzgodnienie jest aktualne w stanie faktycznym i prawnym dla którego zostało wydane.
19. Wykonywanie prac na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych znajdujących się na majątku Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. bez uzgodnienia warunków technicznych usunięcia kolizji oraz zgłoszenia nadzoru nad prowadzonymi pracami jest naruszeniem własności Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. i będzie zgłaszane organom ścigania.
20. Na trzy miesiące przed rozpoczęciem robót prosimy o powiadomienie naszego przedsiębiorstwa o terminie rozpoczęcia prac związanych z przedmiotową inwestycją.


PREZES ZARZĄDU

Łukasz Brzózka

Załącznik:
1 x Plan sytuacyjny.

Otrzymują: 1 x Adresat
1 x a/a

Investor:	GM 32-500 Chr
Lokalizacja:	Dz. Nr 115
Nazwa obiektu budowlanego:	ROZBUDOWA DR
Adres obiektu budowlanego:	Mie
Branża:	Im
Funkcja:	mgi
projektant:	mgi
sprawdził:	
opracował:	
Nazwa rysunku:	
Kopowanie w całości lub części	

