

FIP.271.1.7.2021.AS7

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa przepustów na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie oraz w miejscowości Silpia.

W związku ze skierowanym do Zamawiającego w dniu 27.10.2021r. pytaniem dotyczącym w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytanie wraz z odpowiedzią:

- 1. Czy zamawiający wyraża zgodę na montaż przyczółków systemowych na przepuscie w m. Silpia Duża?*

Odpowiedź:

Zamawiający w związku z utrudnionym dojazdem do obiektu dopuszcza zastosowanie przyczółków systemowych prefabrykowanych dostosowanych do rury przepustowej pod warunkiem wykonania dodatkowych nasypów wraz z ich zagęszczeniem oraz wykonaniem dodatkowego umocnienia skarp rowu po obu stronach przepustu za pomocą faszyny, narzutów kamiennych lub gabionów. Zmiany te powinny być odzwierciedlone w kosztorysie ofertowym który należy przedłożyć przed podpisaniem umowy.

ZATWIERDZIŁ:

/-/Włodzimierz Rak